

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia na dostawy nawiertek  
Znak sprawy TZ.261.22.2017


### Informacja nr 1 do TZ.261.22.2017

Zamawiający- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie, informuje że do postępowania wpłynęło zapytanie, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuje:

„W związku z chęcią przystąpienia do przetargu na dostawę nawiertek wodociągowych i obudów prosimy o wyjaśnienie zapisów w rozdziale II przedmiotu zamówienia, pkt.4, a podpunkt 5 zawiera opis wymagań dla obudów stałych, gdzie jest opisane aby obudowy stałe były połączone z zasuwaniami za pomocą zawleczonej nierdzewnej, natomiast podpunkt 7 zawiera zapis aby sposób łączenia był za pomocą kołka sprężystego. Prosimy o określenie, który ze sposobów łączenia Państwo wybieracie ponieważ w specyfikacji dla obudów teleskopowych wymagacie Państwo, aby połączenie było za pomocą zawleczonej nierdzewnej, tak jak w dotychczasowych dostawach. Ponadto prosimy o wyjaśnienie jakie będą wymagane wzory obudów do przetargu. Czy z zawleczką czy z kołkiem sprężystym.”

#### Odpowiedź

Połączenie sprzęgła obudowy z trzpieniem zasuwy wykonać w postaci zawleczonej nierdzewnej. Użyte sformułowanie w Rozdz. II, pkt 4 , ppkt 7 "kołek sprężysty ...." w rozumieniu Zamawiającego jest synonimem sformułowania użytego Rozdz. II, pkt 4 , ppkt 5. "zawleczka nierdzewna"

Z upoważnienia Zarządu  
Kierownik Działu Zaopatrzenia  
i Gospodarki Materiałowej  
  
mgr inż. Tadeusz Koch