

Všetkým známým zájemcom

Piešťany, 28.03.2022

Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie č. 2

Dňa 24.03.2022 bola verejnému obstarávateľovi/osobe podľa § 8 ZVO MŠK Žilina, a.s., na adresu kontaktného miesta elektronicky prostredníctvom systému Josephine doručená žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov k zákazke s názvom „**Modernizácia osvetlenia futbalového štadióna MŠK Žilina II.**“, ktorej Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku ÚVO č. 69/2022 zo dňa 15.03.2022 pod. č. 16538 - WYP.

**Požiadavky na vysvetlenie sa týkali nasledovného:**

Otázka

Chceli by sme požiadať o upresnenie, či sa za "variantné riešenie" považuje aj prípad, keď bude použité svetlo inej značky, ktoré má menší rozmer, aj váhu, ale bude dodržaný požadovaný počet svetiel, aj uhol svietenia.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v časti B.1 súťažných podkladov, bode 2.7 uvádza:

*„V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, atď. resp. v prípadoch nie presne špecifikovaných technických parametroch predmetu zákazky môže uchádzač predložiť ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok. Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. Verejný obstarávateľ bude ekvivalenty akceptovať, ak budú mať porovnateľné alebo vyššie kvalitatívne výkonnostné charakteristiky. Nový variantný svetelnotechnický projekt musí byť vypracovaný len osobou s odbornou spôsobilosťou. Zároveň je požadované predložiť ďalšie minimálne 2 návrhy osvetlenia podobného charakteru (referencie), nie staršie ako 5 rokov, vypracované touto osobou s odbornou spôsobilosťou. Nový návrh bude predložený na kontrolu nezávislej odbornej komisii a hodnotený či spĺňa zadané požiadavky, vrátane rozmiestnenia jednotlivých osvetľovacích telies. Súčasťou nového návrhu bude aj statický posudok mechanickej odolnosti stožiarov s konkrétnymi náveternými plochami a hmotnosťami navrhovaných svetidiel. V prípade, že návrh nebude spĺňať požadované kvalitatívne parametre, ponuka záujemcu nebude akceptovaná. V prípade, ak je v týchto súťažných podkladoch odkaz na normu v zmysle slovenského právneho poriadku, uchádzač môže predložiť aj iné rovnocenné doklady vydané v inom členskom štáte.“*

S pozdravom

Ing. Tomáš Kalnický  
kontaktná osoba pre VO