

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P., OŘ severní Morava

Pikartská 2128/52, Ostrava - Slezská Ostrava 710 00, tel. +420956941311, Fax.: +420 , or941@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn

**Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510
78901 Zábřeh**VÁŠ DOPIS ZN.
MUZB/00770/2022/ORUPČÍSLO JEDNACÍ
LCR941/000160/2022SPISOVÁ ZNAČKA
LCR0013128/2018DATUM
18.01.2022VYŘIZUJE
Ing. Vašíčková OlgaTELEFON
956 941 368

GSM

FAX

E-MAIL
Olga.Vasickova@lesycr.cz**Věc: Vyjádření správce toku k projektu „Komunikace pro cyklisty Zábřeh – Postřelmov“****Týká se: VT Rakovec, ČHP 4-10-01-099, IDVT 10219542, ř.km 3,33, k.ú. Zábřeh na Moravě**

Výše uvedený záměr se dotýká zájmů Lesů České republiky, s.p., Oblastního ředitelství severní Morava, jako organizace pověřené výkonem správy na vodním toku Rakovec, ČHP 4-10-01-099, IDVT 10219542 v k.ú. Zábřeh na Moravě.

Předložená PD (zpracovatel 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., zak.č. 0617, projektant: Ing. Mgr. Radka Kalbáčová), zahrnuje výstavbu účelové komunikace mezi Postřelmovem a Zábřehem. Předmětem je etapovitá realizace objektů SO 105, SO 104 a SO 103 v části k.ú. Zábřeh na Mor. (SO 201 Lávka přes Rakovec, která je rovněž součástí projektové dokumentace, město Zábřeh plánuje realizovat v rámci jiného projektu). Celková délka plánovaného úseku je 1 367 m, z toho SO 105 měří 120 m, SO 104 měří 260 m a SO 103 měří 987 m. Základní šířka komunikace u SO 105 a SO 104 je 2,75 m. Základní šířka komunikace u SO 103 je 3,00 m. Komunikace je navržena s krytem z asfaltového betonu. K PD (DÚR) bylo vydáno vyjádření č.j. LCR957/005375/2016 dne 27.4.2016 a k PD (DSP) vyjádření č.j. LCR957/001905/2018 dne 23.3.2018.

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava, jako správce dotčeného vodního toku, k žádosti ze dne 6.1.2022 sdělují, že s výše uvedenou akcí souhlasí za splnění následujících podmínek: Budou dodrženy podmínky stanovené ve dříve vydaných vyjádřeních.

Prováděním stavebních prací nebudou omezena naše práva správce vodního toku, vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění. Zejména se jedná o možnost využití manipulačního pásma VT správcem toku, dle výše uvedeného zákona (u DVT 6 m od břehové hrany)

Požadujeme, aby veškeré dešťové vody byly ve smyslu § 5 a §27 zákona č. 254/2001 Sb., zákona o vodách, vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a TNV 75 901 1 – Hospodaření se srážkovými vodami, v maximální možné míře zasakovány a zadržovány v lokalitě.

Správce vodního toku neručí za případné škody na vybudovaných objektech, způsobené průtokem vody v korytě, přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy.

Během realizace akce nesmí dojít k poškození břehů a koryta námi spravovaného VT. Příkop pod propustkem bude proveden tak, aby nedocházelo k vymílání koryta VT.

Nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod, ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Realizací výše uvedené stavby nesmí dojít k negativnímu ovlivnění proudění v korytě, zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.

Při realizaci prací budou stavební materiály, vzniklé odpady a zemina z terénních úprav ukládány tak, aby při zvýšených průtocích nebo intenzivních srážkách nedošlo k jejich splavování do koryta námi spravovaného vodního toku. Po ukončení prací bude veškerý přebytečný materiál z blízkosti vodního toku beze zbytku odstraněn.



Pokud dojde vlivem pojezdů stavební technikou k poškození pozemků v blízkosti vodního toku, budou tyto po ukončení prací ohumšovány a osety, aby zde nedocházelo k erozním smyvům zeminy.

Ke stavebním pracím bude používána technika v dobrém technickém stavu, musí být dodržována preventivní opatření k zamezení případných úkapů či úniků ropných látek, budou používány v maximálním rozsahu biologicky odbouratelné provozní náplně.

Firma provádějící stavební práce bude vybavena v přiměřené míře prostředky pro likvidaci případné havárie.

Pokud by mělo v rámci stavebních prací dojít k zásahu do břehového porostu na pozemku LČR, s.p., bude na konkrétní rozsah kácení vydána investorovi na základě jeho žádosti plná moc na projednání a provedení zásahu. Ze strany investora bude zajištěno splnění legislativních podmínek souvisejících s kácením (povolení ke kácení, povolení k zásahu do významného krajinného prvku) a následné kácení. Dřevní hmota vzniklá na pozemcích v právu hospodaření pro LČR, s.p., bude investorem akce odkoupena na základě číselníku dřevní hmoty potvrzeného správcem toku, za smluvní ceny LČR, s.p.

Vodní tok je ze zák. č. 114/1992 Sb. Významným krajinným prvkem /VKP/ a při zásazích do VKP je nutno postupovat v souladu s platnou legislativou.

V případě dotčení námi spravovaného vodního toku v místě, kde se koryto vodního toku nachází na pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit LČR, s.p., je třeba uzavřít s naší organizací smluvní vztah. O bližší informace se obraťte na referenta pozemkové evidence, paní Petru Vitáskovou, email: petra.vitaskova@lesycr.cz, tel: 956 941 328.



Po ukončení prací budeme vyzváni k provedení kontroly dodržení podmínek tohoto vyjádření.

Toto naše vyjádření je vydáváno pro potřeby poskytovatele dotace a má platnost dva roky od jeho vyhotovení.

S pozdravem

Ing. Michael Šnajdr
náměstek pro vodní hospodářství a investice