

Ing. Mgr. Radka Kalbáčová
Školní 153
789 61 Bludov

Váš dopis značka / ze dne

E-mail ze dne 16.3.2018

Naše značka

238 /18/BRN,
6102018/14730/Še

Vyřizuje / linka

Ing. Martin Šenk
591 105 286

Místo odeslání / dne

Ostrava 19.3.2018

Věc: Udělení souhlasu se stavbou v ochranném pásmu zařízení PS.

Na základě Vaší žádosti, E-mail ze dne **16.3.2018**, vedené pod č.j. **/18/BRN, 10/2018/14730/MŠ**, v souladu se zákonem č. 158/2009 Sb. §46, odst. 11, ve znění zákona č.670/2004 Sb. a ve znění zákona č. 458/2000 Sb., a na základě předložených podkladů:

1/ Žádost o Souhlas se stavbou v OPV zařízení PS, ze dne 16. 3. 2018.

2/ Průvodní zpráva, č.zakázky 0617, 02/2018.

3/ Přehledná situace stavby, DSP, 02/2018.

4/ Křížení s VVN, DSP, Koordinační výkresy a Podélné profily a příčné řezy, 02/2018.

vydáváme **souhlas se stavbou**

pro akci **"Účelová komunikace Zábřeh - Postřelmov"**

v ochranném pásmu vedení

400 kV č. 457 RZ Krasíkov – El. Dlouhé Stráně (st.č. 280 - 285),

v katastru obce **Zábřeh, Postřelmov**, kraj **Olomoucký**.

Souhlas se vydává na dobu určitou od **26. 3. 2018** do **26. 3. 2020**

Souhlas se stavbou musí splňovat následující podmínky:

1. Stavba musí respektovat zákon č. 158/2009 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb., ve znění zákona č. 458/2000 Sb., a musí být provedena dle norem ČSN EN341-1 a ČSN EN 50341-3-19, ČSN 33 2040, ČSN EN 50110-1, ČSN 73 6005, ČSN 332160, dotčené normy řady ČSN 33 2000, zákonů, vyhlášek, norem a právních předpisů souvisejících.
2. Před zahájením prací musí zaměstnanec pověřený prováděcí organizací prokazatelně seznámit své zaměstnance s ustanoveními zákona č. 185/2009 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb., ve znění zákona č. 458/2000 Sb. a normou ČSN EN 50110-1 ed.2.
3. Ochranné pásmo je stanoveno zákonem č. 158/2009 Sb., ve znění zákona č. 670/2004 Sb., ve znění zákona č. 458/2000 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách výše uvedených vedení ve vodorovné vzdálenosti **25 m** pro **400 kV**.

V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno zejména:

- vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost. V případě vedení **400 kV č. 457** je normou stanovena max. vzdálenost možného přiblížení výškového bodu strojů, mechanismů a dalších pracovních zařízení k vodiči vvn na **4600 mm**, dle **ČSN EN 50110-1 ed.2 (PNE 330000-6)**.
 - Pojíždět pod elektrickým vedením tak vysokými vozidly, náklady nebo stroji, že by mohlo dojít přiblížení vodičům blíže, než stanoví **ČSN EN 50110-1 ed.2 (PNE 330000-6)**.
 - používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení
 - pod vedením 220 a 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky dobu delší než nezbytně nutnou, viz. ČSN EN 55020 – Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační soustavy.
4. Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnicí soustava. Případné škody budou likvidovány na náklad prováděcí organizace.
 5. V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na elektrickém vedení, musí být práce v ochranném pásmu vedení přerušeny a pásmo opuštěno. Mimořádné jevy budou okamžitě nahlášeny provozovateli elektrického vedení.
 6. Práce v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup energetických provozovatelů k zařízením.
 7. Zhotovitel prací odpovídá za jakékoliv škody na elektrickém zařízení zapříčiněné jejich činností.
 8. Zahájení prací v ochranném pásmu vedení musí být nejméně **15 dnů** předem nahlášeno majiteli ČEPS, a.s. pracoviště Ostrava, tel.: **591 105 286**, E-Mail: **senk@ceps.cz**.

Porušení těchto podmínek má za následek zrušení souhlasu a povinnost uvedení věcí do původního stavu a to na náklady žadatele, kterému se souhlas vydává.

Za ČEPS, a. s.

V Brně, dne: 26. 3. 2018



ČEPS, a.s.
Elektrárenská 774/2
101 52 Praha 10

(29)

Ing. Ladislav Paul

Vedoucí odboru

Správa energetického majetku
a dokumentace oblast Východ

Žadatel /fyzická osoba/ Oprávněný zástupce žadatele /právnícká osoba/ tímto přijímá výše stanovené podmínky a zavazuje se je dodržovat. Současně bere na vědomí a souhlasí s postupem, který ČEPS, a.s. uplatní v případě jejich porušení, tj. zrušení souhlasu a uvedení věcí v původní stav na náklady žadatele.

MĚSTO ZÁBŘEH
ZÁBŘEH 9

Za žadatele:

V ZÁBŘEHU

dne: 04-04-2018

Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6
789 01 Zábřeh
IČ: 00303640

případě fyzické osoby bude uvedeno rodné číslo a druh a číslo dokladu, podle kterého bylo ověřeno
V případě právnické osoby bude přiložena plná moc opravňující k převzetí tohoto souhlasu /pokud se nejedná o osobu, která je oprávněna takové úkony činit podle zápisu v Obchodním rejstříku

Poznámka: Souhlas nabývá účinnosti podpisem obou stran. Po podpisu zašlete 1.výtisk zpět na naší korespondenční adresu.

1
4

