
Ing. Mgr. Radka Kalbáčová

Školní 153
789 61 Bludov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1097434866

VYŘIZUJE / LINKA
Baroš / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
09.04. 2018 / Zábřeh

Věc: ŽÁDOST O SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM STAVBY V OCHRANNÉM PÁSMU ČEZ DISTRIBUCE, A. S.,
PD - pro stavební povolení

Vážený žadateli,

našemu pracovišti byla předložena PD pro stavební povolení s názvem: „**Účelová komunikace Zábřeh – Postřelmov**“ parc.č. dle předložené PD v k.ú. Zábřeh - Postřelmov. Po prošetření jsme zaujali následující stanovisko:

- plánovaná stavba je situována do ochranného pásma stávajícího nadzemního vedení vysokého napětí VN 22 kV , zemního kabelového vedení VN/NN 22/0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a.s.. Ochranné pásmo výše uvedeného nadzemního vedení VN (holé vodiče) činí **10m** od krajního vodiče po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřeno kolmo na každou stranu – resp. **1m** na každou stranu od krajního kabelu VN/NN (podle zák. č. 79/1957 Sb. a vládního nařízení č. 80/1957 Sb. za jejichž účinnosti bylo toto vedení postaveno);

souhlasíme s předloženou PD a umístěním výše uvedené stavby v tomto OP za následujících podmínek:

- v místě dotčení trasy podzemních vedení zpevněnými plochami musí být dodržena norma ČSN 33 2000-5-52, tj, hloubka uložení min. 1m
- skutečná trasa a hloubka podzemního vedení musí být před dokončením projektu protokolárně vytýčena pracovníkem společnosti ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
- pokud nebude prokázáno dodržení ČSN 33 2000-5-52, se stavbou nesouhlasíme nebo musí být naše zařízení přeloženo a dochráněno na Vaše náklady dle zákona 458/2000 Sb. na základě smlouvy o přeložce podepsané před vydáním stavebního povolení
- při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení DS dodrženy veškeré platné normy, předpisy a respektována ostatní omezení vyplývající z existence OP zařízení DS,
- zemní práce budou prováděny v OP zemního kabelového vedení VN/NN zásadně ručně

- **před zahájením stavby je nutno podat „Žádost o udělení souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy“** dle § 46, odst. 11 zákona č.458/2000 Sb., která bude udělena na investora (zhotovitele) stavby.
- v případě nedodržení výše uvedených podmínek - se stavbou a stavebním povolením nesouhlasíme

Toto vyjádření lze použít pro účely vydání územního souhlasu, stavebního povolení, ohlášení stavby a jeho platnost je 1 rok ode dne vydání.

S pozdravem




ČEZ Distribuce, a. s.
 Děčín, Děčín IV-Podmokly
 Teplická 874/8
 PSČ 405 02
 IČ: 247 29 035 212

Ing. Libor Socha
 vedoucí oddělení SEM Sítě Morava