



- **Všetci známi záujemcovia**

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/☎

Bratislava

Ing. Ichnatoliová/0907 573 271

10. 10. 2018

Vec

Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 - odpoveď

Dňa 27. 09. 2018 bola Verejnému obstarávateľovi doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov na zákazku:

Zákazka: *Regenerácia vnútroblokov sídlisk mesta Brezno - Margitin park*

Číslo výzvy: *12454 - WYP*

Vestník VO č.: *1178/2018, zo dňa 07. 09. 2018*

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie poskytujeme nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1:

V objekte **SO 01 – sadové úpravy a prvky drobnej architektúry** v oddiele **9 – Ostatné konštrukcie a práce – búranie** výkazu výmer sa nachádza položka **Senzorické herné prvky – 3 kus**. Z poskytnutej situácie nie je jasné o aké prvky sa jedná.

Môže verejný obstarávateľ doplniť, resp. opísať konkrétnejšie o aké prvky sa jedná?

Odpoveď č. 1:

Verejný obstarávateľ pri vyhotovovaní projektovej dokumentácie vychádzal z ponuky spoločnosti **R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E**. V cenovej ponuke je možné použiť vybrané prvky alebo ich ekvivalenty. Popis a ilustračné obrázky senzorických herných prvkov tvorí prílohu č. 1 tohto listu.

Otázka č. 2:

V objekte **SO 04 – Komunitná záhrada** v oddiele **3 – Zvislé a kompletne konštrukcie** výkazu výmer sa nachádza položka **Odvodňovací žľab s roštom - 10,35 ks**.

Môže verejný obstarávateľ doplniť, resp. opísať presné technické parametre žľabu a aký typ, zaťaženie, poprípade technický náčrt?



IPP Consulting, s. r. o.

Račianska 88 B, 831 02 Bratislava

Odpoveď č. 2:

V uvedenom prípade sa jedná o odvodňovací žľab pri drevenom schodisku, výkresy č. 10, 11. Bližšie technické parametre tvoria prílohu č. 3 tohto listu.


S úctou

Za verejného obstarávateľa:

Ing. Ivana Ichnatoliová

Prílohy:

1. Technické parametre a ilustračné obrázky senzorických herných prvkov
2. Senzorické prvky - situácia výrez
3. Technické parametre odvodňovacieho žľabu



3

E1

E2

E3

C

C

C

C

C

B

F

F

B

B

C

2,0

8,1

5,9

8,3




48,7

20,4

Technické parametre – senzorický prvok E1 – ECHO

(prvok spoločnosti R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E, 10.55100 Echo Game,Pair, alebo jeho ekvivalent)


- echo stĺpiky z nehrdzavejúcej ocele
- kužeľovité otvory so zabudovaným zvuk reflektor a perforovaný plech veko
- podpery z nehrdzavejúca oceľ
- Rozmery: výška min. 1,65 m , priemer rúrky min. 0,10 m, posluhovacia trubica min. 0,50 m, hĺbka min. 0,55 m



Technické parametre – senzorický prvok E2 – DISK

(prvok spol. R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E, 10.15100 Pattern Disc, alebo jeho ekvivalent)

- rám vyrobený z hliníka
- extrémne odolná voči nárazom akrylátová dvojité obrazovka
- špeciálna zmes glykolu bez rias ako vysoko kontrastná prietoková kvapalina, mrazuvzdorná približne. - 20 ° C
- bezúdržbové ložisko z nerezovej ocele
- ložisko obrazovky
- Rozmery: rám \varnothing min. 1,40 m, celková výška min. 1,35 m, výška rámu min. 0,80 m, kotúč \varnothing min. 0,90 m



Technické parametre – sensorický prvok E3 – OTOČNÝ DISK

(prvok spol. R I C H T E R S P I E L G E R Ä T E, 10.22100 Rotating Disc Spiral, alebo jeho ekvivalent)

- rám z dubu
- bezúdržbové guľkové ložisko (pre pohyb)
- príruby a upevňovacie skrutky z nehrdzavejúca oceľ
- veľkoplošný vzorovaný disk s dostatočnou pohybovou hmotnosťou
- presné čiernobiele alebo farebné obrazce
- tlač s odolným voči poveternostným vplyvom, ochranná farba s protišmykovým povrchom
- Rozmery : výška min. 2,20 m, hĺbka min. 0,30 m, kotúč Ø min. 1,20 m



Technické parametre – Odvodňovacieho žľabu

svetlá šírka	100 mm
dĺžka	1000 mm
stavebná šírka	130 mm
stav. výška vrátane roštu	110 mm
materiál žľabu	polymerbetón
materiál roštu	pozinkovaná oceľ
trieda zaťaženia	A15 kN
typ roštu	mostíkový

