



LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZNAČIEK:

- A

B

RJ

VZT1

VZT2
- Svetidlo stropné LED do podhľadu 600x600, AC 230V/50Hz, 35W, 4000K, 4000 lm, IP20

- Svetidlo kruhové, stropné, nástenné, LED, AC 230V/50Hz, s plast. krytom, D=375mm, 2700 lm, 27W, 4000K, IP20

- Decentrálna jednotka spätného získavania tepla, napájanie 230V/50Hz (káblom CYKY-J 3x1,5) cez regulátor RjR z rozvádzača RK (RJ a RJR sú dodávkou VZT)

- Voľný vývod káblom CYKY-J 5x2,5 pre napájanie VZT jednotky z rozvádzača RK

- Voľný vývod káblom CYKY-J 5x2,5 pre napájanie el. ohrevu VZT jednotky z rozvádzača RK

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM:

- Ochranné opatrenie: 411 - Samočinné odpojenie napájania

Ochranné opatrenie: 412 - Dvojité alebo zosilnená izolácia

415.1 - Prúdové chrániče RCD

415.2 - Doplnkové ochranné pospájanie
- (viď Technická správa)

(viď Technická správa)

(viď Technická správa)

(viď Technická správa)
- Vhodné na všeobecné použitie vrátane laikov

Doplnkové ochranné opatrenia

ROZVODNÝ SYSTÉM:

3 / N / PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

Projekt pre stavebné povolenie nenahrádza realizačnú dokumentáciu!
Návrh je duševným vlastníctvom autorov a podlieha autorskému zákonu.

HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU : Ing. Ladislav BLACHA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT : Ing. Anton ILLĚŠ	VYPRACOVAL : Ing. Matúš ROSTECKÝ	<div><div><div>ILLĚŠ</div><div>ELEKTROPROJEKTY</div></div><div>Herlianska 1019, 093 03 Vranov nad Topľou +421905186947 anton.illes@gmail.com</div></div>	
INVESTOR : Obec Hencovce, Sládkovičova 1995/32, Hencovce, PSČ 093 02, SR			MIESTO : Hencovce 1995, kat. úz. Hencovce parc.č.: 248/1, 248/4	
STAVBA : ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI HENCOVCE			STUPEŇ : DSP	SADA :
OBJEKT : SO-01			FORMÁT : 4 x A4	
ČASŤ : ELEKTROINŠTALÁCIA			DÁTUM : 09 / 2021	
OBSAH : PÔDORYS 2. NP - SILNOPRÚDOVÁ EL. INŠTALÁCIA			ARCHIVNE ČÍSLO : 21167SP-E202	
			MIERKA : 1:100	LIST : 1 / 1 ČÍSLO : E202