


LEGENDA:

H3000/15 - PRÍPAJACIA ARMATÚRA HERZ 3000- PRIPOJENIE VYKUROVACIEHO TELESA RP 1/2 PRESUVNOU MATICOU. PRIPOJENIE RÚRKY VONKAJŠÍM ZÁVITOM G 3/4 S UZATVÁRANÍM A VYPÚŠŤANÍM,
KORAD 2006/15/8 - INTEGROVANÁ VENTILOVÁ VLOŽKA / DIMENZIA / NASTAVENIE
THM30 - TERMOSTATICKÁ HLAVICA S PRIPOJOVACÍM ZÁVITOM M 30X1,5 - NA VK RADIÁTORY

- ROZVOD UK 65/50 °C
- PRÍVODNÉ / RÁTNE POTRUBIE HLAVNÉHO ROZVODU K ROZDELOVAČOM PE-RT, D32x3,0i
- PRÍVODNÉ A VRÁTNE POTRUBIE K PODLAHOVÝM OKRUHOM, D16x2,0i
- STÚPACIE POTRUBIE

POZNÁMKA

PROJEKT REGULÁCIE JE VYHOTOVENÝ NA ZÁKLADE PODA DODANÝCH PODKLADOV.
ZA NEZROVNALOSTI MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A AKTUÁLNYM STAVOM, NEZODPOVEDÁ PROJEKTANT.
VŠETKY POTRUBIA A ARMATÚRY SÚ EXISTUJÚCE.

Autor návrhu	Ing. Ladislav Blácha		ENAU, s.r.o.	
Zod. projektant	Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		Ing. Pavol Fedorčák, PhD. Komárany 59, Vranov n/T	
Vypracoval	Ing. Ervín Vasilišín, Ing. Pavol Fedorčák, PhD.		t.č. 094.9803607 email: fedortcak@enau.sk	
Stavebník	Obec Hencovce, Sládkovičova 1995/32, Hencovce, 093 02		Číslo zákazky	2021-299
Miesto stavby	p.č.: 248/1, 248/4, k.ú.: Hencovce, okres Vranov nad Topľou		Formát	4 x A4
Názov stavby	ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBEČNÉHO ÚRADU V OBCI HENCOVCE		Dátum	09/2021
Objekt	VYKUROVANIE-VYREGULOVANIE SYSTÉMU		Stupeň	DSP
Obsah	PÔDORYS 2.NP		Mierka	1:100
Časť	TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV		Číslo výkresu	02