



PARAMETRE SÚSTAVY V ER : 230/400V, TN C-S, DO 63A, 50 Hz
STUPEŇ KRYTIA : IP44/ IP20
PRÍVODNÉ VEDENIE DO 25 mm²
MATERIÁL SKRINE : TVRDENÝ POLYESTER
ODOLNOSŤ PRORTI HORENIU : KATEGÓRIA B
UZATVÁRENIE DVERÍ : ŠTRVORHRAN 6x6
OCHRANA ŽIVÝCH ČASTÍ PRED NDN: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJA

NÁZOV AKCIE ZÁCHYTNÉ PARKOVISKO PARKOVACÍ DOM - ŽELEZNIČNÁ - I. etapa MIESTO STAVBY SENEC p.č. 2566/1, 2598/2		Číslo výkresu	EP-2.0
		Kótované (mm)	1:—
PROJEKTANT	0011-ITN/2002 P A B E3,0043-ITN/2002 P A E1 Ing. Ján L Ŏ Č E I	Účel	P.S.P
INVESTOR	MESTO SENEC , MIEROVÉ NÁM. č. 8 , 903 01 SENEC	Formát	2 A4
NÁZOV VÝKRESU EL. PRÍPOJKA NN	EL.ROZVÁDZAČ	Dátum	10/2019