



SKUPINA PRIESTOROV	KÓD VONKAJŠICH VPLYVOV	MIN. KRYTIE	
		FL. PRISTROJE	ROZVADZÁČE
411 (VI) vonkajšie	AA7,AB7,AC1,AD-d8d2,AE4,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM-1,2,AM-2,2,AM3-2, AM-4,AM-5,AM-8,1,AM-9,1,AM-22,3,AM-23,AM-24,AM-25,2,AM-31,1, AN3,AP1,AQ3,AR1,AS1,AT2,AU2,BA1,BB2,BC3,BD1,BE1,CA1,CB1	IP44 (IP5X)	IP44/IP20

LEGENDA:

- VÝVOD Z UZEMENIA typ RD 10 PVC, min 2 nA NO BETÓNOM
- VÝVOD Z UZEMENIA typ RD 10 RIEŠENÝ PODĽA DETALU A
- UZEMŇOVACÍ VODIČ typ 5652 ODSTÁVAČ VYKŔIADENÝ VÝVOD typ 250 A-F17 2 nULOŽENÝ V BETÓNE
- VODIČ NA PREPOJENIE ZVODOM A UZEMENIA S IZOLIKČI typ RD 10 PVC
- 256 56 - SVORKA KRÍŽOVÁ/SPÁJADIA typ 256 56 FT
- 2x233 - SVORKA NA PREPOJENIE ZVODOM A UZEMENIA typ 2x333 B
- - HLAVNÁ UZEMŇOVACIA SVORKOVNICA typ 1809
- UZEMŇOVACIA 1800 typ 205 DGL180 V4x

POZNÁMKY:

- 1.) UZEMNENIE OBJEKTU BUDE TVORENÉ UZEMŇOVACÍM VODIČOM DIN 30x3,5mm ULOŽENÝM V ZÁKLADOCH OBJEKTU.
- 2.) V PRÍPADE ZÁKLADOV PRE NOSNÉ BETÓNOVÉ STĺPY – PILOTY JE POTREBNÉ UZEMŇOVACÍ VODIČ ZAVIESŤ DO ZÁKLADOV PODLA DETAILU “A”.
- 3.) HLAVNÉ UZEMŇOVANIE SVOJKOVNICE HUSI A HUS2 PRÍPOJÍŤ NA UZEMNENIE POMOCOU UZEMŇOVACIEHO VODIČA 2x DIN 30x3,5mm.

ORIENTÁCIA	PROJEKTANT CITYPROJEKT, s. r. o. Adámiho 3, 841 05 Bratislava tel.: 09002 37 802 16 skypoe: cityproj email: otzivky@cityprojekt.sk www.cityprojekt.sk	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO
			
±0,000=165,15 m n.m.			
Autor: Ing. Pavol Otváček		Vypracoval: Ing. Štefan Bálint Ing. Martin Kulaš	Spolupracoval: Ing. Martin Kulaš Ing. Mian Pašl
Zodp. projektant: Ing. Martin Kulaš		Kontroloval: Ing. Martin Kulaš	
projektant:	CITYPROJEKT, s. r. o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava		
investor:	Šport arena Malacky, s. r. o. Šenkova 901/01 Malacky		
Názov stavby: Miestn.	Šport arena Malacky Miestn. p. č. 3258/09, 3258/42, 3270/3, 3271/1		
Stavbytný objekt:	SO 101		
Názov výkresu:	E17 - Uzemnenie objektu		
			Číslo part.: 1:100 Obe: Malacky Dátum: Bratislava / 06/2021 Stupeň: DPS Profesia: ELEKTRO