



Pôdorys



Rez A - A'



LEGENDA:

- Izolačná primurovka z plných betónových tehál na maltu MC 25
- Prostý betón C 12/15
- Zásyp zeminou
- Rastlý terén
- Spádový betón prostý z C 8/10, hr. 50-100 mm
- Dno šachty z prostého betónu z C 12/15, hr. 150 mm
- 2x asf. lepenka A/500 + 3x asf. náter (alt. 2x Bitagit)
- Podkladový betón z C 8/10, hr. 100 mm
- Stena šachty z prostého betónu C 12/15, hr. 150 mm
- 2x asf. lepenka A/500 + 3x asf. náter (alt. 2x Bitagit)
- Izolačná primurovka z plných pálených tehál na MC 25 hr. 100 mm
- Zásyp zeminou
- Betónová mazanina z C 8/10, hr. 100 mm
- 2x asf. lepenka A/500 + 3x asf. náter (alt. 2x Bitagit)
- Žel. betónové preklady RZP 1-120 140x140x1190 mm
- Oceľové stúpačlá osadené v osovej vzdialenosti 300 mm
- Liatinový poklop 600x600 mm s vetraním
- Uzáver DN 32, DN 50 s vypúšťacím ventiliom
- Prechodka UNIDELTA d 40, d 63 s vonkajším závitom

UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21, ods.d.) Zákona č.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné rozmerové odchýlky"

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Alfréd Gáspár	PIŠ ING. ALFRÉD GÁSPÁR PROJEKČIA - INŽINIERING - STAVEBNÍCTVO 925 42 TRSTICE 1193 IČO: 36 198 842	
PROJEKTANT :	Ing. Alfréd Gáspár		
VYPRACOVAL :	Renáta Putyrová		
INVESTOR :	Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka		
STAVBA	PRESTAVBA BUDOV ZDRAVOTNÉHO STREDISKA - 9 B.J.	MIESTO:	Jelka
OBJEKT	SO 04 VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA	Č. PARCELY:	1174/4; 1174/25; 1174/24; 1174/1
OBSAH	Armátúrna šachta - AŠ	DÁTUM	03.2022
		ÚČEL	PS k stav. kon.
		MIERKA:	1:20
		Č. VÝKR.	ZT-05