

Vysvetlenie súťažných podkladov č. VI. (#222010):

Otázka č. 1

Vo výkaze výmer v časti SO-02 Architektúra sa nachádza položka číslo 181, dodanie a montáž vnútornej sklápavej rampy. Prosíme o doplnenie technickej špecifikácie.

Odpoveď č. 1

Jedná sa o oceľovú sklápaciu rampu dĺžky 4,2m a šírky 1,0m. /oceľová rámová konštrukcia z pozinkovaných jāklových profilov, plocha rampy z protišmykového hliníkového plechu.

Verejný obstarávateľ primerane predlžuje lehotu na predkladanie ponúk vzhľadom na rozsiahlosť otázok tohto Vysvetlenia súťažných podkladov č. I. – VI.