


OZNACZENIA

- Tablica rozdzielcza
- Łącznik jednobiegunowy p/t 10A/250V IP20
- Łącznik świecznikowy p/t 10A/250V IP20
- Łącznik schodowy p/t 10A/250V IP20
- Gniazdo wtyczkowe p/t 16A/230V IP20
- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze p/t 16A/230V IP44
- Zasilanie grzejników elektrycznych: wypust kablowy 1-faz 230V
- Puszka z wypustem kabla DY4 do celów połączeń wyrównawczych
- Wypust kablowy oświetleniowy 230V, na suficie
- Wypust kablowy oświetleniowy 230V, na ścianie
- Gniazdo telefoniczne RJ-11 UTP cat. 5e
- Panel wewnętrzny systemu domofonowego

INSTALACJA ALARMOWA

- Pasywna czujka podczerwieni naścienna
- Sygnalizator optyczno-akustyczny systemu alarmowego
- Klawiatura systemu alarmowego
- Sufitowa czujka dymu
- Centrala systemu alarmowego



Proj. WLZ YKY 4x10mm²
ze złącza ŻK-1e-1P-S
na słupie nr 503

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
Napięcie zasilania: 230/400V ; 50 Hz
Układ pracy sieci zasilającej: 0,4 kV: TN-C
Projektowany układ sieciowy instalacji: TN-S

Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osoba trzecim tego rysunku lub jego części bez upoważnienia projektanta / Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115 - 118			
BRANŻA		ELEKTRYCZNA projekt techniczny	
RYSUNEK	INSTALACJE ELEKTRYCZNE RZUT PARTERU	HER	
INWESTYCJA	BUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO KANCELARII LEŚNEJ LEŚNICTWA KULEJE NA DZIAŁCE NR 642/ 4 W MIEJSCOWOŚCI KULEJE		
NR EWID. DZ.:	642/ 4		
JEDN. EWID.:	240609_2 Wręczyca Wielka		
OBRĘB:	0013 Kuleje		
INWESTOR	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Herby ul. Lubliniecka 6, 42-284 Herby		
			
PROJEKTANT:			
mgr inż. Janusz Ambroziewicz (Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczeń, upr. nr SWK/0048/POOE/06, nr izby SWK/IE/1604/01)			
OPRACOWANIE:			
mgr inż. Wojciech Ambroziewicz			
DATA:	10.2021	FORMAT:	A3
SKALA:	1:100	NR RYS.:	E-01