

**Vysvetlenie súťažných podkladov č. XII. (#246066):**

**Otázka č. 1**

V súťažných pre časť 3 – LED svietidlá nie je zmienka o tom, aký veľký priestor má byť vo vnútri svietidla nakoľko do týchto svietidiel by mal byť inštalovaný komunikačný modul pre komunikáciu s riadiacou jednotkou. Ak by sa inštalovali svietidlá na betonové stĺpy nie je iná možnosť ako umiestniť komunikačné moduly priamo do svietidla. Bude verejný obstarávateľ požadovať také svietidlo aby sa do svietidla zmestil komunikačný modul minimálne o rozmere 10 x 6,5 x 4 cm (**Dĺžka x Šírka x Výška**)?

**Odpoveď č. 1**

Verejný obstarávateľ požaduje krytie minimálne IP65 na KM. KM sa bude umiestňovať do stožiaru, pretože okrem nových svietidiel, ktoré sú v súťaži, sú v meste ZM použité ďalšie tri druhy svietidiel a do tých sa KM s krytím IP 65 nezmestí. V prípade betonových stĺpov sa KM umiestni hneď na výložník vedľa svietidla, jedná sa iba o 20 stĺpov z betónu. Verejný obstarávateľ požaduje dodržať krytie a umiestnenie do stožiaru aj z hľadiska údržby a nezasahovania do svietidiel, lebo niektorí výrobcovia nedovoľujú zasahovať do konštrukcie svietidiel.