



MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY MĚÚ BYSTRICE POD HOSTÝNEM

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

Č.J. : MUBPH 2007/2019
SP. ZN.: OVS 8/2019 Pe
VYŘIZUJE: Renata Pechová
ODDĚLENÍ: evidence majetku a nakupování
TEL: +420 573 501 941
MOB: +420 773 048 534
E-MAIL: pechova@mubph.cz
DATUM: 22.01.2019



Dodatečné informace č.3

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „**Výměna oken v bytovém domě č.p. 1630, ulice Družby v Bystřici pod Hostýnem**“. Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce. Tato veřejná zakázka je zadána formou elektronické aukce.

Zadavatel obdržel dne 22.01.2019 následující dotaz uchazeče:

- 1) Mám dotaz ohledně pozice 7. kde jsou uvedeny parapety kratší než je okno a to 900mm. Okno má šířku 1500mm. Myslím, že se tedy jedná o chybu a parapety by měli být o délce 1500mm?**
- 2) Druhý dotaz se týká mezi-skleních rámečků. Ve specifikaci je uveden šedý. Naším standardem jsou u všech oken černé rámečky, černé těsnění a černé jazýčky u skla. Tím je dosaženo estetičtějšího vzhledu a navíc černá barva snižuje riziko rosení okna než je tomu u šedého rámečku. Technické vlastnosti prostupu okna to nijak neovlivňuje.**

Odpověď zadavatele ze dne 22.01.2019:

Ad 1) Ano, v pozici 7 patří parapety o délce 1500mm, nikoliv 900mm.

Ad 2) Rámeček, těsnění i jazýčky u skla mohou být ve variantě jak šedé tak i černé.

Zadavatel žádá uchazeče, aby při podání nabídky respektovali mj. Dodatečné informace č. 3 (a to zejména bod ad 1), v opačném případě bude nabídka uchazeče vyřazena z dalšího hodnocení.

otisk úředního razítka

Renata Pechová, v.r.

vedoucí Oddělení evidence majetku a nakupování
Odboru vnitřní správy MěÚ Bystřice pod Hostýnem