



# MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

## ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY MĚÚ BYSTRICE POD HOSTÝNEM

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:

Č.J. : MUBPH 2066/2019  
SP. ZN.: OVS 8/2019 Pe  
VYŘIZUJE: Renata Pechová  
ODDĚLENÍ: evidence majetku a nakupování  
TEL: +420 573 501 941  
MOB: +420 773 048 534  
E-MAIL: pechova@mubph.cz  
DATUM: 23.01.2019



### Dodatečné informace č.4

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na akci: „**Výměna oken v bytovém domě č.p. 1630, ulice Družby v Bystřici pod Hostýnem**“. Jedná se o zakázku malého rozsahu na stavební práce. Tato veřejná zakázka je zadána formou elektronické aukce.

Zadavatel obdržel dne 23.01.2019 následující dotaz uchazeče:

*Zadavatel požaduje výměnu vnějšího parapetu, který je zapuštěný pod stávající omítkou přibližně 1 až 4 cm. V tomto případě hrozí odpadnutí větší části stávající omítky v parapetní oblasti. Oprava těchto poškozených částí vyžaduje přístup z vnější strany „lešení nebo plošiny“, což by značně navýšilo cenu. Na prohlídce bylo zmíněno stranou zadavatele, že byty se budou v příštím roce nabízet nájemníkům k odkupu a tak není vyloučené, že si vlastníci bytů nebudou řešit v budoucnu novou fasádu. Z tohoto důvodu navrhuje řešení stávající vnější parapety ponechat a pouze na ně navázat přechodovým plechem, který jsme schopni dodat i v RAL barvě. Prosím o informaci, zda je pro Vás toto řešení přijatelné.*

Odpověď zadavatele ze dne 23.01.2019:

*Dle sdělení správce bytového fondu (zaměstnanec společnosti TS BpH) jsou stávající parapety plastové, ve stavu odpovídajícím stáří a nejevící výrazné poškození. Z těchto důvodů je možno po osazení nového okna použít přechodový profil (neodstraňovat stávající venkovní parapet) respektive řešení, které navrhuje uchazeč.*

otisk úředního razítka

Renata Pechová, v.r.

vedoucí Oddělení evidence majetku a nakupování  
Odboru vnitřní správy MěÚ Bystřice pod Hostýnem