



SOUHLASY VLASTNÍKŮ POZEMKŮ

Č. PARCELY	MAJITEL	PODÍL	Č. LV	DAT. NAR. AČO	PODPIS
224/2 796/4 k.ú. Znojmo-Hradiště	Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo	1/1	10001	00293881	

LEGENDA

Značka	Popis
— vo — vo —	stáv. kabelové vedení veřejného osvětlení
— vo —	kabelová spojka
— (R1) —	nová přířivá rozpojovací skříň
— (01) —	kabelové vedení veřejného osvětlení — AYKY-J 4x25, CYKY-J 4x16
— (01) —	nový stožár s LED svítidlem
— — — — —	zemní páska FeZn 30x4
Uložení kabelů	
— — — — —	uložení kabelů v zemi s krycí deskou dle obr. 1a
— — — — —	uložení kabelů v zemi s výstražnou folií dle obr. 1b
— — — — —	uložení kabelů v zemi v chráničce dle obr. 1c
— — — — —	uložení kabelů v zemi v betonovém žlabu dle obr. 1d

Prostředí (vnější vlivy)

viz "protokol" příloha TZ

Napěťová soustava		3PEN stř. 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - při poruše	normální	automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S
	doplňková	- doplňujícím ochranným pospojováním
Barevné značení vodičů dle ČSN 33 0165 ed.2		

MONTÁŽNÍ POKYNY:

STYK S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI VEDENÍMI — při provádění výkopových prací nutno respektovat požadavky všech správců podzemních vedení, vlastníků pozemků i dalších oprávněných osob či institucí, zejména před zahájením prací požádat o vytyčení těchto vedení!
ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA TOMTO VÝKRESE JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENAHRAŽUJE NEZBYTNÉ VYTÝČENÍ!!
PŘI KRÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU S PODZEMNÍMI SÍTĚMI NUTNO DODRŽET MIN. VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005!
DALŠÍ ÚDAJE — viz TZ!!

VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA

REPRODUKCE TÉTO DOKUMENTACE NEBO JEJÍ ČÁSTI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU ZPRACOVATELE - FIRMY ING. OLDŘICH DIVIŠ ELEKTROSERVIS - JE ZAKÁZÁNA !!!

Ing. Oldřich DIVIŠ, 671 31 Únanov č. 144, projekce a revize			
Zodpovědný projektant :	Projektant :	Stupeň :	Zak. č. :
Ing. Oldřich DIVIŠ	Libor SEMERÁD	DŮR + DPS	31 - 17
Č. paré :	Akce :		Měřítka :
1	REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE ZNOJMĚ Znojmo - Hradiště, ul. Švédská k.ú. Znojmo-Hradiště, okr. Znojmo		1 : 500
	Název :		Formát A4 :
	SITUACE, NAPOJENÍ (ul. Švédská)		5
	Investor :		Datum :
	Město ZNOJMO, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo		03 / 2018
			Č. výkresu :
			1