

Vysvetľovanie č. 1

na základe uchádzačom predložených otázok poskytuje verejný obstarávateľ nasledujúce vysvetlenie:

Otázky:

- zaujímalo by nás, najmä po obhliadke, či sa naozaj uvažuje vo všetkých 3 prípadoch aj s projektom kúrenia. Ak áno s akým zdrojom sa uvažuje v jednotlivých prípadoch (plyn, elektrina, TČ, ...)
- na cintoríne Vrakúňa je prelomená kanál. prípojka. V novom projekte sa má uvažovať s novou prípojkou a žumpou. Nie je jednoduchšie zrekonštruovať /vymeniť poškodenú prípojku s napojením na mestskú kanalizáciu?
- na Martinskom cint. je elektr. prípojka vedená vzduchom. Treba uvažovať s jej zapracovaním do zeme v rámci projektu?

Odpovede:

- Na všetkých predmetných projektoch uvažujeme s projektom kúrenia, typ elektrické z dôvodu možnosti temperovania v zimnom období.
- Na cintoríne Vrakúňa miestna kanalizácia neexistuje, bola tam len vsakovačka, čo je dnes neprípustné
- Na Martinskom cintoríne ostane prípojka elektro vzduchom