



MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ

Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Název veřejné zakázky: **Dopravní hřiště u ZŠ Severovýchod v Zábřehu - obslužný objekt**

Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího řízení: Výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

Název zadavatele: město Zábřeh

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČO/DIČ zadavatele: 00303640 / CZ00303640

Právní forma zadavatele: 801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy

Zastoupení zadavatele: Ing. Bc. Martin Mikulášek, vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Zábřeh, na základě pověření Rady města Zábřeh

Kontaktní osoba: Ing. Dalibor Bartoň – referent Odboru rozvoje a územního plánování

E-mail: dalibor.barton@muzabreh.cz

Telefon: 583 468 204

Adresa profilu zadavatele: <https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/5d0bf195-f072-4aed-b0a0-8e60e55d9d72>

Elektronický systém: <https://josephine.proebiz.com>

Naše č. j.: MUZB/23011/2022/ORUP

V souladu s čl. 12 Výzvy k podání nabídek a textové části zadávací dokumentace sděluje zadavatel všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Je možné místo žárového zinkování použít povrchovou úpravu Zinga - systém studeného zinkování?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel požaduje dodržení projektové dokumentace a výkazu výměr a nepřipouští jiné řešení úpravy kovových povrchů.

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Zábřehu

Ing. Bc. Martin Mikulášek
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování