

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Vendula Klírová

U Dívčích Hradů 22

150 00 PRAHA 5 - Smíchov

Vaše žádost ze dne, značka:
02.04.2021Naše značka:
005210050Vyřizuje:
Ing. Jan Cidlíkdne:
27.04.2021**Věc: Obslužný provozní objekt A pro dopravní hřiště v areálu IV. ZŠ Zábřeh****Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Zábřeh na Moravě

Stavebník : Město Zábřeh, Masarykovo nám. 510/6
789 01 ZÁBŘEH NA MORAVĚProjektant: Ing. Vendula Klírová, ČKAIT č. 0014341, U Dívčích Hradů 22
150 00 PRAHA 5 - Smíchov

Datum: 04 / 2021

č. z.

Předmětem předložené dokumentace je řešení obslužného objektu A v areálu IV. ZŠ v Zábřehu (rozsah původních SÚ v místě sportovního areálu již byl ošřen původním stanoviskem NIPI ČR o.p.s. č.j.:005200007 ze dne 15. 1. 2020). Tato PD nově řeší pouze drobné změny - konkrétně zmenšení hygienického zázemí. Konkrétně se nově slučuje bezbariérová kabina WC pro využívání i současně pro WC dívky.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností

K předložené dokumentaci nemáme připomínky - platí zároveň původní výše uvedené stanovisko NIPI ČR ze dne 15. 1. 2020.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek, vlastní realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

**Ing. Jan Cidlík, odborný konzultant**

Adr. střediska: Dukelská 6, (Kostelecká 17), Jeseník (Prostějov)

Adr. doručovací: Blahoslavova 2, 787 01 Šumperk

736 127 871, jancidlík@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR