

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP					
č.m.	popis místnosti	plocha [m2]	světlá výška, strop	podlaha	stěny
1.01	sklad	49.9	sv.v=2,55m , SDK požární DP1	linoleum s třídou zátěže 41-43	otěruvzdorný nátěr
1.02	recepce	9.9	sv.v=2,55m , SDK požární DP1	keramická dlažba	otěruvzdorná malba
1.03	WC dívky	4.7	sv.v=2,55m , SDK požární DP1 sv.v.2,4m SDK voděodolný	keramická dlažba	keramický obklad do v.1,8m, omyv. nátěr
1.04	WC chlapci	4.4	sv.v=2,55m , SDK požární DP1 sv.v.2,4m SDK voděodolný	keramická dlažba	keramický obklad do v.1,8m, omyv. nátěr
1.05	technická místnost	2.7	sv.v=2,55m , SDK požární DP1	keramická dlažba	keramický obklad do v.1,8m, omyv. nátěr


LEGENDA POTRUBÍ:

- POTRUBÍ VZT - odvod
- stoupací potrubí VZT

POZNÁMKA:

Odvod vzduchu s ventilátorem do kruhového potrubí je realizován přes talířové ventily DN 100. Přesné osazení prvků viditelných v interiéru je nutné před realizací koordinovat s vedení elektriky, ZTI, UT a požadavky zpracovatele stavební části. Do odsávaných prostor je nutné zajistit přívod vzduchu. Do vnitřních prostor hygienického zázemí bude zajištěn přívod vzduchu osazením dveří bez prahů event. mřížek. Sténové mřížky jsou součástí dodávky stavební části.

Spinání ventilátorů, regulace a ovládání viz. PD část elektro.



Stavebník: MĚSTO ZÁBŘEH Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh		Místo stavby: Zábřeh kat.území: Zábřeh na Moravě parc.č.pozemků: 2204/26, 2204/29	
Zodpovědný projektant: Ing. Vendula Klířová		Stupeň: ZSPD (dokumentace pro změnu stavby před dokončením)	
Vypracoval: Ing. Vendula Klířová			
Akce: OBSLUŽNÝ PROVOZNÍ OBJEKT_A pro dopravní hřiště v areálu IV.ZŠ Zábřeh		Datum: 04/2021	
Část: D.1.4.d VZDUCHOTECHNIKA		Č. paré:	
Výkres: NAVRŽENÝ STAV - PŮDORYS 1.NP		Formát: 594 x 297 mm	
		Měřítko: 1 : 50	
		Číslo výkresu: D.1.4.d.2	