

Talorm a.s., Masarykovo náměstí 511/6A, 789 01 Zábřeh
Zapsaná v OR u KS Ostrava, dne 30. 4. 1992, oddíl B vložka 355

Ing. Vendula Klířová
U Dívčích hradů 22
150 00 Praha 5 - Smíchov

27. 1. 2020 Zábřeh

Stanovisko

Talorm a.s. obdržela žádost o stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro akci:

" Obslužný provozní objekt_A
pro dopravní hřiště v areálu IV. ZŠ Zábřeh,
pozemek parc. č. 2204/29 kat.území Zábřeh na Moravě "

V plánované lokalitě stavby na pozemku p. č. 2204/29 k. ú. Zábřeh na Moravě má Talorm a.s. zařízení na rozvod tepelné energie dle zákona 458/2000 Sb. Jedná se o předizolovaný rozvod tepla, který je uložen v pískovém loži.

Stanovisko k předloženému oznámení:

Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.

V ochranném pásmu i mimo ně je každý povinen zdržet se jednání, kterým by mohl poškodit zařízení pro rozvod tepelné energie nebo omezit nebo ohrozit jeho bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k poškození zařízení pro rozvod tepelné energie. Stavební činnosti, umísťování staveb, zemní práce, uskladňování materiálu, zřizování skládek a vysazování trvalých porostů v ochranných pásmech je možno provádět pouze po předchozím písemném souhlasu provozovatele tohoto zařízení.

Geodetické zaměření části teplovodu bylo poskytnuto zpracovateli projektové dokumentace.

Ing. Anna Krňávková
vedoucí TH a.s.Talorm

Talorm a.s.
Masarykovo nám. č.p. 511/6A
789 01 ZABŘEH

20.4.2021 Zábřeh

Stanovisko platí i ke změně stavby před dokončením,
kteřá byla zastavena 12.4.2021.

Telefon: 583 416 642 E-mail: kmavkova@talorm.cz

Talorm a.s.
www.talorm.cz
Masarykovo nám. č.p. 511/6A
789 01 ZABŘEH