



LEGENDA MIESTNOSTÍ

	Č.M	NÁZOV	PLOCHA (m2)		Č.M	NÁZOV	PLOCHA (m2)		Č.M	NÁZOV	PLOCHA (m2)
BYT "A" (67,89m ²)	1.01A	CHODBA	3,72	BYT "C" (75,68m ²)	1.01C	CHODBA	3,45	BYT "E" (23,02m ²)	1.01E	CHODBA	2,54
	1.02A	WC	0,89		1.02C	WC	0,89		1.02E	KUCHYŇA+IZBA	17,30
	1.03A	KÚPEĽNÁ	2,56		1.03C	KÚPEĽNÁ	2,56		1.03E	KÚPEĽNÁ	3,18
	1.04A	KUCHYŇA	8,90		1.04C	KUCHYŇA	8,91		1.01F	CHODBA	2,54
	1.05A	IZBA	12,95		1.05C	IZBA	12,19		1.02F	KUCHYŇA+IZBA	16,16
	1.06A	IZBA	20,16		1.06C	IZBA	10,03		1.03F	KÚPEĽNÁ	3,21
	1.07A	IZBA	18,71		1.07C	IZBA	20,20		1.01	SCHODISKO	12,78
BYT "B" (56,94m ²)	1.01B	CHODBA	3,45	1.08C	IZBA	17,45	1.02	SCHODISKO	12,78		
	1.02B	WC	0,89	1.01D	CHODBA	3,45	1.03	SCHODISKO	9,19		
	1.03B	KÚPEĽNÁ	2,56	1.02D	WC	0,89	1.04	SCHODISKO	9,19		
	1.04B	KUCHYŇA	8,90	1.03D	KÚPEĽNÁ	2,56	Celková užitková plocha		337,77 m ²		
	1.05B	IZBA	12,19	1.04D	KUCHYŇA	8,90					
	1.06B	IZBA	20,17	1.05D	IZBA	12,19					
	1.07B	IZBA	10,23	1.06D	IZBA	18,95					

LEGENDA:

- 1 až 12 Stúpačky ÚK z rúr medených (Cu) príslušnej dimenzie
- SOV Samoodvzdušňovací ventil
RVT Radiátorový ventil s termostatickou hlavickou
PS Priame radiátorové skrutkovanie
Meď Cu Medená Cu rúra príslušnej dimenzie
IZ Izolácia rúr
- Vykurovacie teleso - radiátor bielej farby KORAD 22-K (kompakt)

POZNÁMKA:

- Rozvod ÚK je navrhnutý z rúr medených Cu príslušnej dimenzie opatrených tepelnou izoláciou.
- Rozvod ÚK (stúpačka) bude vedený pri stene v spáde min. 3‰ smerom k zdroju tepla (meracia miestnosť).
- Vedenie potrubí vo výkrese má len informatívny charakter. Presné vedenie treba prispôbiť miestnym podmienkam!
- Všetky vykurovacie telesá musia byť dodané s odvzdušňovacím ventilom!
- Použité súčasti systému musia byť odolné voči teplotnému médiu.
- Odvzdušnenie systému ÚK sa vykoná pomocou odvzdušňovacích ventilov na vykurovacích telesách.
- Na systéme ÚK musí byť osadený min. na jednom vykurovacom telese radiátorový ventil bez termostatickej hlavice.
- Projekt pre stavebné povolenie nenahrádza projekt pre realizáciu stavby!

UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pracovníkov na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21,ods.d.) Zákona č.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné rozmerové odchýlky"

ZODP. PROJEKTANT	: Ing. Alfréd Gáspár	PIS ING. ALFRÉD GÁSPÁR PROJEKCIA - INŽINIERING - STAVEBNÍCTVO 925 42 TRSTICE 1193 IČO: 35 198 842	
PROJEKTANT	: Ing. Alfréd Gáspár		
VYPRACOVAL	: Renáta Putyerová		
INVESTOR	: mesto Zlaté Moravce	MIESTO: Zlaté Moravce	
STAVBA	REKONŠTRUKCIA BYTOVÉHO DOMU s.č. 1311		Č. PARCELY: 2533/1
OBJEKT			DÁTUM: 08.2020
OBSAH			ÚČEL: PS k stav. kon.
	Pôdorys 1.NP		MIERKA: 1:75 Č. VÝKR. ÚK-02