ROZVODNÉ SIETE A OCHRANNÉ OPATRENIA:

SPEN ~ 50Hz 230V/400V, TN-C
3NPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-C-S
3NPE ~ 50Hz 230V/400V, TN-S
1NPE ~ 50Hz 230V, TN-S

Ochranné opatrenie v zmysle STN 33 2000-4-41

A) požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
- zmysle čl. 411 STN 33 2000-4-41
  - A.1 Základná izolácia živých častí
  - A.2 Kryty alebo zábranné kryty
  - A.3 Prekážkami
  - A.4 Umiestnením mimo dosah

B) požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom)
- zmysle čl. 413 STN 33 2000-4-41
  - B.1 Samočinné odpojenie napájania
  - B.1.413.2 Samočinné odpojenie pri poruche
  - B.1.413.3 Doplnková ochrana

☐ Systém TN v zmysle čl. 411.4 STN 33 2000-4-41

SKUPINA PREDPISOV	KÓD VONKAJŠÍCH VPLYVOV		MIN. KRYTIE	
Poznámka	Pre priestory s hrubou mechanickou záťažou (čl. 422.3.2) alebo s nebezpečenstvom zvislého vznikajúceho zápalu vedia znak podľa STN 34 3100		EL.PRIESTROJE	ROZVÁDZAČE
KÓD	AA7 AB7 AC1 AD2 AE4 AF2 AG7 AH1 AK1 AM1-2 AM1-2 AM2-2 AM-4 AM-5 AM-6 AM-8-1 AM-9-1 AM-22-3 AM-23-2 AM-24-1 AM-25-2 AM-31-1, AN3 AP1 AQ3 AR1 AS1 AT3 AQ3 AU1 BB3 BC2 BD1 BE1 CA1 GB1		IP44 (IP54)	IP44/IP20

NAJVEĽKÉ DOVOLENÉ VZDIALENOSTI PRÍ ISTOM VÝKONE MA KÁBLA DO 1 KV S PVC/GUMOVÝM VODIČOM V m.

| VZDIALENOSŤ (m) MAS | | |