

SEZNAM MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	PODLAHA SOKL	STĚNY	POZNÁMKA
ČÁST „D" - 2.NP					
D2.01	CHODBA + SCHODIŠTĚ	51,87	PVC BĚLENOVÝ SOKL		
D2.02	KLUBOVNA	63,38	PVC SOKL Z PVC		
D2.03	KLUBOVNA	63,72	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA	
D2.04	KLUBOVNA	83,42	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA	
D2.05	KLUBOVNA	54,12	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA	
D2.06	REŠPŮRUM	77,70	PVC SOKL Z PVC	KERAMICKÝ OBKLAD U UMYVADLA	
D2.07	KABINET	22,68	PVC SOKL Z PVC		
D2.08	ČAJOVÁ KUCHYŇ	11,66	PVC KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD LINKY	
D2.09	PŘEDSÍŇ WC - CHLAPCI	8,26	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD	
D2.10	WC - CHLAPCI - ÚKLID	8,93	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD	
D2.11	PŘEDSÍŇ WC - DÍVKY	5,86	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD	
D2.12	WC - DÍVKY	10,58	KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL	KERAMICKÝ OBKLAD	
D2.13	CHODBA	12,57	PVC KERAMICKÝ SOKL		
D2.14	JAZYKOVÁ UČEBNA	54,78	PVC SOKL Z PVC		
D2.15	SKLAD POMŮCEK	13,12	PVC SOKL Z PVC		



POZNÁMKY :

HORIZONTÁLNÍ ROZVODY PROVÉST V TRUBKÁCH NEBO ŽLABECH, PARAPETNÍCH KANÁLECH

TRUBKY OPATŘIT PROTAHOVACÍM DRÁTEM

RÁDIUSY TRUBEK MIN. 0,5 M PRO SNADNÉ ZATAŽENÍ

VÝŠKA ZÁSUVEK 0,3 M, NENÍ-LI UVEDENO JINAK

UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK KOORDINOVAT SE ZÁSUVKAMI 230V

Napěťové soustavy:
Slaboproudé ústředny: 1NPE ~ 50Hz, 230 V/TN-S
LAN-Signálový rozvod: 2- 5V/IT (MN)

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM
Slaboproudé ústředny (neživé části) : Automatickým odpojením od zdroje (ČSN 33 2000-4.41 ed. 2)
LAN - Signálové rozvody - Živé i neživé části: Malým napětím - SELV (ČSN 33 2000-4.41 ed. 2 a ČSN 33 0010, kategorie I)

LEGENDA ZNAČEK SIL :

Z — ZÁSUVKA 16A/230V

SILOVÝ ROZVOD NN

LEGENDA ZNAČEK :

DATOVÁ ZÁSUVKA RJ 45

INFRAPRASIVNÍ POHYBOVÝ DETEKTOR PIR H=2,3 M

R — ROUTER DATOVÉ SÍTĚ + RADIOMODEM PRO INTERNET

ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PVC PRŮMĚR 23 MM S PROT. DRÁTEM

DATOVÝ ROZVOD (UTP 4x2x0,5)

Wi-Fi — BEZDRÁTOVÝ VYSÍLAČ LAN

RACK — ROZVADĚČ DATOVÉ SÍTĚ (19" skříň)
ROZVADĚČ UNIVERZÁLNÍ KABELÁŽE (19" skříň)

hlavní ing. projektu : Ing. Ivo VYSLOUŽIL kontrola : Roman NOVOTNÝ	návrh a projekt: Aleš BARÁNEK	vypracoval: Ing. Ivo VYSLOUŽIL	druh PD: DPS datum: 01/2019
investor : Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský Brod			Ing. Ivo VYSLOUŽIL Projekční činnost Kvasice IČO : 62152700
akce : ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA VÝSLUNÍ DATOVÁ SÍŤ			Ing. Petr KOZUBÍK Projekční činnost Brumov - Bylnice IČO : 05031664
příloha: ELEKTROINSTALACE - SLP Pavilon "D" - 3.NP			měřítko 1:100 Číslo výkresu E - 107