

POSTUP
verejná súťaž
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“)*

VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 1

názov zákazky:
„Zariadenie pre seniorov – mesto Svit“,
vyhlásené vo
Vestníku verejného obstarávania č. 135/2022 - 13.06.2022, zn. 29212 - WYP

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1

Žiadame o zaslanie výpisu okien a dverí.

Odpoveď:

Rozsah spracovaného a odovzdaného projekt je pre STAVEBNÉ KONANIE. Výpisy výplňových konštrukcií sa robia až pri realizačnom projekte, kedy sú už presne zadané otvory. V tomto stupni sa oceňujú výplne len podľa m^2 zasklenej plochy \times jednotková cena pre predpísané normatívne parametre okna.

Pre okná a vonkajšie plastové zasklené steny je nutné dodržať nasledovné parametre stanovené STN:

- Okno ako celok - **$U_w=0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$**
- Sklo (nie je presne stanovené STN), ale parameter pre sklo **U_g** nie je presne stanovený, lebo **U_w** sa vypočíta alebo nameria z hodnoty skla **U_g** a z hodnoty rámu **U_f** . požadovaný **U_g** by mal byť **max. 0,7**. Vtedy je to aj pre teplotné posudzovanie budovy v poriadku. Počíta sa s izolačným trojsklom.
- Plochy okien sú vykázané vo Výkazoch výmer. Výrobca okien má stanovenú na uvedené parametre cenu za $1m^2$ okien, teda vie veľmi presne stanoviť cenu na celý výkaz výmer stavby.

Prešov, 30.06.2022

.....
Ing. Peter Lupták, v.r.
osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania