



LESY Slovenskej republiky, š.p., generálne riaditeľstvo
Námestie SNP č. 8, 975 66 Banská Bystrica

Záujemcovia na zákazku

„ES Červená Skala – spevnené plochy“

Váš list značky/ zo dňa

Naša značka
18750/2019-220

Vybavuje/linka
Ing. Lazorík/244

Banská Bystrica
06.05.2019

Vec: Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov II.

Verejný obstarávateľ podľa § 48 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní posielala vysvetlenie a doplnenie na zákazku „**ES Červená Skala – spevnené plochy**“ zverejnenej vo Vestníku č. 70/2019 pod označením č. 6903 -WYP dňa 09.04.2019 na otázky:

Záujemca č. 1:

Otázka č. 1

Žiadame vás o doplňujúce vysvetlenie súťažných podkladov

V zmysle vysvetlenia a doplnenie 10

Záujemca č.4 otázka a odpoveď 5

Obstarávateľ doplňuje do výkazu výmer SO 02 spevnené plochy položky na osadenie a dodávku cestných obrubníkov.

Otázka:

Kde je možné stiahnuť tento výkaz výmer ?

Viacerý záujemcovia sa pýtali na izoláciu Platon P6

napr. Záujemca č.4 otázka č.2 odpoveď obstarávateľa V projektovej dokumentácii je platon zahrnutý vo výkaze výmer v pol. 14 - geotextília.

Izolácia PLATON P6 je HDPE nopová fólia ktorá sa musí zvráť a je to rozdielny materiál ako geotextília na ochranu ktorej sa používa geotextília. Geotextília je použitá vo vzorovom reze samostatne.

Otázka:

vysvetľujeme si správne že správne prevedenie fólie PLATON P6 má byť agregovaná položka spolu s geotextíliou PČ 14 ? Má byť teda geotextília na ochranu izolácie PLATON P6 použitá ? Máme za to ,že daná položka by mala byť uvedená vo VV samostatne nakoľko

nesúvisí s položkou geotextília. Opraví/doplní obstarávateľ Výkaz výmer a zašle ho uchádzačom ?

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ dopĺňa do výkazu výmer SO 02 – Spevnené plochy dodávku a montáž požadovanej izolácie PLATON P6.

Zároveň doplnený výkaz výmer bude voľne prístupný pre všetkých záujemcov na portáli JOSEPHINE vo verejných dokumentoch zákazky.

link: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/2566/summary>

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. materiál [EUR]	J. montáž [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	711131106	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	8 700,000	0,000	0,000	0,000
8700					8 700,000			
43	M	283R	Izolácia PLATON P6 HDPE	m2	10 005,000	0,000		0,000

Záujemca č. 2:

Otázka č. 1

Vážený verejný obstarávateľ, v podmienkach účasti nie je stanovený spôsob, ako má uchádzač postupovať pri prepočte cudzej meny na EUR. Žiadame o doplnenie.

Odpoveď č. 1

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie cenovej ponuky v EUR bez DPH. Na prípadné preukázania splnenia podmienok účasti (referencia) bude pri prepočte cudzej meny na EUR použitý kurz cudzej meny v čase vyhlásenia výzvy na predkladanie ponúk.

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk

Verejný obstarávateľ podľa § 21 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní predlžuje lehotu na predkladanie ponúk na zákazku „ES Červená Skala – spevnené plochy“ zverejnenej vo Vestníku č. 70/2019 zo dňa 09.04.2019 pod označením č. 6903 –WYP.

Lehota na predkladanie ponúk:

Pôvodný dátum a čas: 10.05.2019 10:00

Nový dátum a čas: 15.05.2019 10:00

Podmienky na otvárania ponúk:

Pôvodný dátum a čas: 10.05.2019 10:30

Nový dátum a čas: 15.05.2019 10:30

Predpokladaná hodnota zákazky

Vzhľadom na potrebu doplnenia súťažných podkladov sa predpokladaná hodnota zákazky upravuje:

Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky: 1 267 434,12 EUR bez DPH

Nová predpokladaná hodnota zákazky: 1 319 941,50 EUR bez DPH

Ing. Marian Staník
generálny riaditeľ