



Legenda místností:

Č. m.	Místnost	Vn. vlivy	Em (lx)
1.01	Závětrí	AD3	100
1.02	Vstupní hala	AB5	100
1.03	Společenská místnost	AB5	300
1.04	Společenská místnost	AB5	300
1.05	Předsíň WC-M	AB5	200
1.06	WC-M	AB5	200
1.07	Předsíň WC-Ž	AB5	200
1.08	Předsíň WC-Ž	AB5	200
1.09	Technická místnost	AB5	200
1.10	Sklad	AB5	100
1.11	Kotelna	AB7	stáv.
1.12	Zázemí kotelny	AB7	stáv.
1.13	Sál - bar	AB5	stáv.
1.14	Zázemí sálu	AB5	stáv.

Stoupačky:

1 - CYKY-J 3x1,5 pod om. - světelný obvod na půdu z rozvaděče R1 v 1. NP

Montážní pokyny: viz technická zpráva

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:  
 Rozvodná soustava: 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S  
 - automatickým odpojením při poruše  
 doplňková ochrana proudovým chráničem  
 doplňková ochrana doplňujícími prospojováním

Vedoucí projektant Ing. J. Kosík	Zodpovědný projektant Bc. J. Kosík	Vypracoval/Kreslil Bc. J. Kosík	Projekční kancelář elektro Veselá 15 669 02 Znojmo mobil: 731 085 634 projekce_kosik@seznam.cz Autorizace č. 1001753 IČ: 10113533 Licence programu #Q000810
Kraj: Jihomoravský	Místo: Oblekovice	Zakázkové číslo 28/2022	
Investor: MĚSTO Znojmo, Obroková 1/12, 669 02 Znojmo	Formát 6A4		Stupeň DPS
Akce: KD OBLEKOVICE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU P. Č. 376, K. Ú. OBLEKOVICE VNITŘNÍ EL. INSTALACE	Datum 5/2022		Číslo výkresu
Výkres 1. NP - osvětlení	Měřítko 1:50	D 1.4.400.2	

7x CYKY-J 3x1,5  
Pod om.