

ZARIAĎOVACIE PREDMETY:

Sú navrhnuté bežného prevedenia podľa platných katalógov. V objekte sa uvažuje s umiestnením klozetového kompletu, umývadla opatreného nástennou batériou a sprchovacím kútom so sprchovou batériou a ťaťahovacou záclonou. Čistiace armatúry umiestnené v murive budú prístupné cez krycie dvierka.

VÝPOČET POTREBY VODY:

Celková bilancia spotreby vody je spracovaná podľa úpravy MLVHSSR a MZSSR č. 23/1973 Ústredného vestníka SSR.

Výpočet potreby vody pre pracovníkov v priemysle

počet osôb: 1

špecifická potreba podľa už fungujúcich ČOV 40 l/os deň

priemerná denná potreba vody $Q_p = 1 \cdot 40 = 40$ l/deň

max.denná potreba vody $Q_m = Q_p \cdot k_d = 40 \cdot 1,35 = 54$ l/deň

ročná potreba vody $Q_r = 40 \cdot 365 = 14\,600$ l/r = 14.6 m³/rok

Okamenná bola ovarená vo vodoprávnom
konaní na podkladoch pre uskutočnenie
stavby
vo výstavbe povolenia č. 975/2000-Ke
zo dňa 11.5.2000



POPRAD, 1999-09

Vypracoval: Ing. NEMEC P.