

ROZVODNÁ SÚSTAVA (STN EN 61293):

NAPŤOVÁ SÚSTAVA: 1/PEN AC 400/230 V, 50 Hz / TN-C  
1/N/PE AC 230 V, 50 Hz / TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41:

- a/ základná ochrana: – Základná izolácia živých častí, príloha A, kapitola A.1  
– Zdravý alebo kryty, príloha A, kapitola A.2  
– Umiestnenie mimo dosahu

- b/ ochrana pri poruche: – Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania, čl. 411  
– Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

VONKAŠIE VPLYVY PODLA STN 33 2000-5-51: vid. protokol č. 622/04/2016

## LEGENDA

Navrh. rozvod VO (ČTKY-J 3x2,5), vedený vzduchom pomocou nosného oceleového lanka

Navrh. osvetľovací stĺžiar: vid. špecifikácia stĺžiarov

Navrh. poisťkové skríňa, typ SPP2 CD IV P0

### ŠPECIFIKÁCIA STŹIAROV

- B**
- Stĺžiar: jednoduchý betónový, výška 9m  
– výška osadenia svietidla 6m, typ JB 9/6KN  
Výložník – vyloženie 2,0m, typ VIT-S-20-220  
Svietidlo – BGPe23/68xled, 17550lm, 154W

KLAD LISTOV: vid. výkres 2.1 Prehľadná situácia

#### POZNÁMKA:




- NEODEDELITELNOU SOUČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE VÝKRESOVÁ ČASŤ, SPRÁVA, VÝKAZ VÝMER.
- ZHOTOVITEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NE UPOZORNIŤ. PRED KAŽDÝM REALIZAČNÝM PROCESOM PREŠTUDOVAŤ DOTKNUTÉ, SÚVISIACE ČASŤI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NENAHRADZA VÝROBNÚ, DIELENSKÚ A MONTÁŽNU DOKUMENTÁCIU DODÁVATEĽA!
- ZHOTOVITEĽ MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLAŠKY A STN.

#### UPOZORNENIE:

PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE ZHOTOVITEĽ POVINNÝ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE JEDNOTLIVÝCH PODZEMNÝCH SIETÍ, ABY NEDOŠLO K ICH PRÍPADNÉMU POŠKODENIU !!!  
V PRÍPADE KOLÍZIE S JEDNOTLIVÝMI PODZEMNÝMI SIETAMI TECHNICKÉ RIEŠENIE KONZULTOVAŤ S JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCAMI A PROJEKTANTOM !!!  
V MIESTE OCHRANNÝCH PÁSIEM PODZEMNÝCH SIETÍ VYKONÁVAŤ VÝKOP RÚČNE !!!

SURADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK, realizácia JTSK  
VÝSKOVÝ SYSTÉM : Bpv

SO 622

A		PEČATKA:	
B			
C			
ZMENA:		DÁTUM:	PODPIS:
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		VPRACOVANÉ:	KONTROLOVANÉ:
Ing. Gošpár		Ing. Onufer	Ing. Dúbrovský
			
MIESTO STAVBY: Okres Košice – okolie			
STAVEBNÍK:		PODPIS:	
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice			
STUPEŇ:			
Jednostupňový projekt pre realizáciu stavby			
STAVBA: ID R001 II/547 Hranica okresu			
Košice/Košice okolie - Spišské Vlachy			
OBJEKT:		DÁTUM:	
SO 622 Osvetlenie prechodov pre chodcov		05/2016	
- okres Gelnica		FORMÁT:	
		2x44	
OBSAH:		MIERKA:	
Situácia č.4		1:500	
		Č. PRÍLOHY:	
		Č. SPRÁVY:	
		2.5	