




Oznaczenia:

1. Proj. rurociągi cieplne DN80/160 preizol.
2. Proj. trójnik wznośny preizol. K/E (kuty) TW-80/65
3. Proj. zawory odcinające DN80 preizol. ZK-80
4. Proj. studnia z kręgów betonowych DN1000 H=wg profilu
5. Poduszki kompensacyjne PUR
 - dla średnicy DN125–250 – 1000x500x40
 - dla średnicy DN65–100 – 1000x250x40
6. Zakończenie rurociągu – nasuwka końcowa NK-80/173



		Usługi Projektowe "BIPROADAM" inż. Bernard Adamczak 67-200 Głogów ul. Kaspra Eliana 10	
BIPROADAM		tel./fax. - 76 852-13-92/76 852-16-99 tel.kom 602-277-361, 600-936-660 e-mail: biuro@biproadam.pl biproadam@wp.pl	
Temat: BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZASILAJĄCEJ NOWE POLKOWICE			
Inwestor		Data:	
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. 59-100 POLKOWICE, UL DĄBROWSKIEGO 2		07.05.2021	
Adres budowy		Skala:	
GM. POLKOWICE, OBR. 0001, 0004 POLKOWICE, JEDN. EWID. 021604_4, POLKOWICE - MIASTO		----	
Nazwa rysunku		Nr rys.	
SCHEMAT WĘZŁA T10.4		S-23	
Kierownik biura Projektant specjalność Instalacyjno-techniczna Instalacyjno-budowlana		Podpis	
inż. BERNARD ADAMCZAK upr. proj. nr 97/79/Lw, 302/94/Lw mgr inż. MICHAŁ ADAMCZAK upr. proj. nr 95/DQŚ/13			
Asystent projektanta		Podpis	
mgr inż. TERESA MAZURKIEWICZ			
Asystent projektanta Wzrost sanitarna		Podpis	