



TECHNICKÉ ÚDAJE

PLASTOVÁ ZAPUSTENÁ ROZVODNICA 42 MODULOV P	Menovité napätie	500V
	Menovitá frekvencia	50Hz
	Menovitý prúd	25A
	Skratová odolnosť	10kA
	Stupeň krytia	IP44/20
	Sposob upevnenia	na stenu steny
	Prívodné vedenie	10mm2
	Uzáver dverí	podľa STN 35 9754

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ELEKTROPROJEKT ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER 2380/A/5 A/2-3 POD KALVÁRIOU č.373,955 01 TOPOLČANY e-mail: elektroprojekt@gmail.com telefón 0903 946003	
ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ		
INVESTOR	OBEC LUDANICE, SNP 448/69			
MIESTO STAVBY	k.ú. LUDANICE č.parciel 10199/15,10199/14,199/5,891/7			
ČASŤ	SO 03 ELEKTROINŠTALÁCIA PRÍSTREŠKU PRE TECHNIKU		DÁTUM	10/2021
ZBERNÝ DVOR LUDANICE			FORMAT	2 X A4
			STUPEŇ	STAVEBNÉ POVOLENIE
			MIERKA	
ROZVÁDZAČ RS1			ČÍSLO VÝKRESU	E5/1

