

LEGENDA :

	NAVRHOVANÉ POTRUBIE STUDENEJ VODY, HDPE PE100
	EXIST. POTRUBIE VEREJNÉHO VODOVODU, PVC
	EXIST. ZÁSOBNÉ VODOVODNÉ POTRUBIE, PVC
	NAVRHOVANÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE, PVC–U
	ODVODŇOVACÍ ŽLAB
VŠ	VODOMERNÁ ŠACHTA
HUV	HLAVNÝ UZÁVER VODY, DN25
KŠ	KONTROLNÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA
Ž	ŽUMPA, V=10,4m

VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA AREÁLOVÉHO VODOVODU



1 LÔŽKO Z PIESKU HR. 100mm (PIESČITÝ ŠTRK max ZRNO 20mm)
2 VODOVODNÁ RÚRA Z rPE
3 VYHLADÁVACÍ MEDENÝ VODIČ CYKY 4 mm
4 TRIEDENÝ ZHUTNENÝ OBSYP - max ZRNO 20mm
5 VÝSTRAŽNÁ FÓLIA BIELEJ FARBY
6 ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY PREHODENOU ZEMINOU

VZOROVÝ PRIEČNY REZ ULOŽENIA AREÁLOVEJ KANALIZÁCIE



1 LôŽKO Z PIESKU HR. 120mm (PIESČITÝ ŠTRK max ZRNO 20mm)
2 KANALIZAČNÁ RÚRA Z PVC
3 TRIEDENÝ ZHUTNENÝ OBSYP - max ZRNO 20mm
4 ZHUTNENÝ ZÁSYP RYHY PREHODENOU ZEMINOU

POZN.:
PRÍVOD STUDENEJ VODY DO SANITÁRNEHO KONTAJNERU Z VODOMERNEJ ŠACHTY POMOCOU NAVRHOVANEJ VODOVODNEJ PRÍPOJKY
ROZVODY PRÍVODU STUDENEJ PITNEJ VODY NAVRHOVANÉ Z VYSOKOHUSTOTNÉHO POLYETYLÉNOVÉHO MATERIÁLU (HDPE PE100), DO MAX. PREVÁDZKOVÉHO TLAKU 1,6 MPa

ODVOD SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE Z OBJEKTU SANITÁRNEHO KONTAJNERU GRAVITAČNE DO NAVRHOVANEJ ŽUMPY UMIESTNENEJ NA POZEMKU INVESTORA
ZVODOVÉ POTRUBIA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE VEDENEJ V ZEMI NAVRHOVANÉ Z TVRDENÉHO POLYVINYL–CHLORIDU BEZ ZMÄKČOVADIEL PVC–U (AWADUKT PVC SN4) S TEPLOTN.ODOLNOSŤOU 60°C

PRI VYHOTOVENÍ ZDRAVOTECHNICKÝCH INŠTALÁCIÍ JE NUTNÉ DODRŽIAVAT MONTÁŽNE PRAVIDLÁ VÝROBCU POTRUBIA
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC MUSÍ INVESTOR ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE VŠETKÝCH PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ, ZEMNÉ PRÁCE SA MUSIA VYKONÁVAŤ TAK, ABY NEPRIŠLO K ICH POŠKODENIU

PROJEKT SLÚŽI IBA PRE ÚČELY VYDANIA STAVEBNÉHO POVOLENIA

H.I.P.	Ing. arch. ONDREJ TRANGOŠ
ZODP. PROJEKTANT ČASTI PROJEKTU	Ing. PAULÍNA HORŇÁKOVÁ
VÝKRES VYPRACOVAL	Ing. PAULÍNA HORŇÁKOVÁ
INVESTOR STAVBY	OBEC LUDANICE
	SNP 448/69, 956 11 LUDANICE
MIESTO STAVBY	P.Č. 10199/15, 10199/14, 199/5, 891/7, K.Ú. LUDANICE
STUPEŇ PROJEKT. DOKUMENTÁCIE	PSP
ZÁKAZKOVÉ ČÍSLO	210601 ARCH. ČÍSLO

NÁZOV STAVBY
ZBERNÝ DVOR LUDANICE
OBJEKT SO 07,09,10,11,13

OBSAH VÝKRESU
SITUÁCIA

PROFESIA	ZDRAVOTECH.INŠT.
DÁTUM	11 / 2021
FORMÁT	4 A4
MIERKA	1 : 500

Z T I 01
Č. VÝKRESU
Č. SADY

ĎAKUJEME
ŽE ŠETRÍTE LESY
NEMRHAJME PAPIEROM