



TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	500V
Menovitá frekvencia	50Hz
Menovitý prúd	25A
Skratová odolnosť	10kA
Stupeň krytia	IP44/20
Sposob upevnenia	osadiť do piliera
Prírodné vedenie	16mm ²
Uzáver dverí	podľa STN 35 9754

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>ELEKTROPROJEKT</div> <div>ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ</div> <div>AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER 2380*A*5, A*2-3</div> <div>POD KALVÁRIOU č.373,955 01 TOPOĽČANY</div> <div>e-mail -elektroprojekt@gmail.com telefón 0903 946083</div>	
ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ	ING. STANISLAV ZDICHAVSKÝ		
INVESTOR	OBEC LUDANICE, SNP 448/69			
MIESTO STAVBY	k.ú. LUDANICE č.parciel 10199/15,10199/14,199/5,891/7			
ČASŤ	SO 05 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA		DÁTUM	10/2021
ZBERNÝ DVOR LUDANICE			FORMÁT	2 X A4
			STUPEŇ	STAVEBNÉ POVOLENIE
			MIERKA	
ROZVÁDZAČ MERANIA RE			ČÍSLO VÝKRESU	E2