



Bratislava, 15.08.2022
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie č. 1

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky „Výmena podláh na 12 blokoch AD, VŠM Ľ. Štúra Mlyny, UK – blok M a maľovanie bloku M na AD“ vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 171/2022 zo dňa 02.08.2022 pod značkou 35514-WYP uskutočnil nasledujúce zmeny:

Prílohu č. 1 Súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky doplnia textom v nasledovnom znení:

„1. Výmena podláh a maľovanie na bloku M na Átriových domoch sa týka celého bloku okrem 19 izieb, ktoré budú počas realizácie zákazky zamknuté a označené.

2. V rámci chodby na 1NP (plocha do 30 m²) bude nutné kvôli veľkej nerovnosti a sklonu uvažovať s búraním podkladu a novým cementovým poterom. Zohľadnené v rozpočte podláh, v záložke chodby, položky číslo 1-5

3. V izbách v rámci umývacieho kútika mozaikový obklad ostáva, bude iba pretretý olejovým náterom“

