



TABULKA MÍSTNOSTÍ V 3NP - NOVÝ NAVRHOVANÝ STAV

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	3.14	WC VSTUP MUŽI	3,0
3.01	SERVEROVNA	10,2	3.15	POKOJ 4 OSOBY	24,9
3.02	CHODBA + SCHODIŠTĚ	28,9	3.16	KOUPELNA	4,2
3.03	KANCELÁŘ	28,3	3.17	WC KABINA ŽENY	1,2
3.04	POKOJ 2 OSOBY	12	3.18	WC KABINA ŽENY	1,5
3.05	UMÝVÁRNA ŽENY	3,0	3.19	KOUPELNA	4,2
3.06	SPRCHY ŽENY	5,1	3.20	KOUPELNA	4,2
3.07	POKOJ 2 OSOBY	17,3	3.21	KOUPELNA	4,2
3.08	POKOJ 2 OSOBY	11,0	3.22	WC KABINA MUŽI	1,2
3.09	POKOJ 1 OSOBA	10,8	3.23	WC KABINA MUŽI	1,2
3.10	POKOJ 4 OSOBY	33,6	3.24	POKOJ 2 OSOBY	20
3.11	POKOJ 3 OSOBY	28,1	3.25	SKLAD PRO UBYTOVÁNÍ	12,6
3.12	SPRCHY A PISOÁRY MUŽI	11,7	3.26	CHODBA	35,8
3.13	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,5			

LEGENDA:

OTOPNÁ SOUSTAVA
DVOUTRUBKOVÁ S TEPLTNÍM SPÁDEM 70/55°C
POTRUBÍ MĚDĚNÉ
IZOLACE NÁVLEKOVÁ

ROZVODY ÚT
PŘÍVOD – ZPÁTEČKA

DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO

22°C VNITŘNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA M.

NOVÁ OTOPNÁ TĚLESA
DESKOVÁ TĚLESA
OZNAČENÍ TĚLES:
TYP TĚLESA – VÝŠKA/DĚLKA
PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ DN8
TERMOSTATICKÝ VENTIL DN8
ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN10

+0,000 = 258,600 m.n.m.

VED. PROJEKTU	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. H. Hrochová; AO ČKAIT 0501210 email: hrochova@aqpr.cz tel: +420 777 001 352	
ING. J. TOKAR	ING. H. HROCHOVÁ	ING. P. PAVLOVÁ			
INVESTOR	Silnice LK a.s. Československé armády 4805/824; 466 05 Jablonec nad Nisou				
MÍSTO STAVBY	Sosnová 97, 470 01 Česká Lípa				
REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY Sosnová 97, 470 01 Česká Lípa				DATUM	01/2022
				ÚČEL	DPS
D.1.4.d Vytápění a chlazení				MĚŘÍTKO	1:50
				ČÍSLO PŘÍLOHY	
PŮDORYS 3NP				D.1.4.d.b.3	