LEGENDA:

- — — — - PÁTEŘNÍ KABELOVÁ TRASA, DRÁTĚNÝ ŽLAB 250/50mm, S PŘEPÁŽKOU
  - MONTÁŽ NA ŠROUBOVICE M8, PODVĚŠENÍ POD STROP
- — — — - KABELOVÁ TRASA, DRÁTĚNÝ ŽLAB 150/50mm
  - MONTÁŽ NA ŠROUBOVICE M8, PODVĚŠENÍ POD STROP
- — — — - INSTALAČNÍ ŽLAB DVOUKOMOROVÝ KOPOS PK 120X55 D_HD + SK 40X33_S
  - ŽLAB UMÍSTIT DO ÚROVNĚ TĚSNĚ POD PARAPET, STÍNÍCÍ KANÁL DOLŮ

Z1 = 1x ZÁSUVKA LEGRAND MOSAIC ČERVENÁ + SVODIČ TŘ. D (S77141)
2x ZÁSUVKA LEGRAND MOSAIC ČERVENÁ (77141)
1x ZÁSUVKA LEGRAND MOSAIC BÍLÁ (77140)
2x ZÁSUVKA DATOVÁ

Z2 = 3x ZÁSUVKA LEGRAND MOSAIC ČERVENÁ (77141)
1x ZÁSUVKA LEGRAND MOSAIC BÍLÁ (77140)
2x ZÁSUVKA DATOVÁ

Z3 = 1x ZÁSUVKA ABB SWING HNĚDÁ + SVODIČ TŘ. D
2x ZÁSUVKA ABB SWING HNĚDÁ
1x ZÁSUVKA ABB SWING ŠEDÁ
1x DVOJZÁSUVKA DATOVÁ

Z1/Z2 - UMÍSTĚNO V PODPARAPETNÍM ŽLABU

Z3 - OSAZENO VE ZDI VE SPOLEČNÉM PĚTIRÁMEČKU

- ZÁSUVKA JEDNONÁS. / DVOJNÁS. S OCHRANNÝM KOLÍKEM 16A, 250V, ABB SWING ŠEDÁ
- DITTO JEDNONÁS. SE SVODIČEM TŘ. D, ABB SWING HNĚDÁ

HNĚDÁ A ČERVENÁ BARVA KRYTŮ ZÁSUVEK ZNAČÍ POUŽITÍ PRO PC, ELEKTRONIKU APOD.

ELx - SPÍNAČ Ř.1, Ř.5, ABB SWING ŠEDÁ

- POHYBOVÉ ČIDLO STROPNÍ, 360 STUPŇŮ, INTERIEROVÉ

ZT1 - NAPÁJECÍ BOD ZDRAVOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (BOJLER)

ELx - VÝVOD 230V; Z=ZÁMEK; PIS=PISOÁR; CH=CHLADÍCÍ JEDNOTKA (ZAKONČIT V KRABICI)

V - PODHLEDOVÝ VENTILÁTOR, SPÍNÁNÍ S OSVĚTLENÍM DANÉ MÍSTNOSTI, DOD. ZTI

— · — · — - HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- VEŠKERÉ PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY JE NUTNÉ POŽÁRNĚ UTĚSNIT EI60

TABULKA MÍSTNOSTÍ 3.NP

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OSVĚTLENÍ (lx)
3.01	SERVEROVNA	300
3.02	CHODBA + SCHODIŠTĚ	100
3.03	KANCELÁŘ	500
3.04	POKOJ 2 OSOBY	200
3.05	UMÝVÁRNA ŽENY	200
3.06	SPRCHY ŽENY	200
3.07	POKOJ 2 OSOBY	200
3.08	POKOJ 2 OSOBY	200
3.09	POKOJ 1 OSOBA	200
3.10	POKOJ 4 OSOBY	200
3.11	POKOJ 3 OSOBY	200
3.12	SPRCHY A PISOÁRY MUŽI	200
3.13	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	100
3.14	WC VSTUP MUŽI	200
3.15	POKOJ 4 OSOBY	200
3.16	KOUPELNA	200
3.17	WC KABINA ŽENY	200
3.18	WC KABINA ŽENY	200
3.19	KOUPELNA	200
3.20	KOUPELNA	200
3.21	KOUPELNA	200
3.22	WC KABINA MUŽI	200
3.23	WC KABINA MUŽI	200
3.24	POKOJ 2 OSOBY	200
3.25	SKLAD PRO UBYTOVÁNÍ	200
3.26	CHODBA	100

LEGENDA SVÍTIDEL 3.NP

OZN.	KS	POPIS
A2	2	LED svítidlo, 1225x160mm, 4000lm, 36W, 4000K, IP20, např. APLED EEL (159-0050)
B	10	LED sv., 1200x300mm, 3800lm, 48W, 4000K, IP20, např. APLED QUADRA Long (135-0350)
C1	18	LED svítidlo, ø400mm, 1680lm, 24W, 4000K, IP41, např. APLED LENS 24W (133-0024)
C1N	3	dtto "C1" + nouz. modul 1 hod., např. APLED LENS 24W NM (133-0054)
C2	10	LED svítidlo, ø500mm, 2520lm, 36W, 4000K, IP41, např. APLED LENS 36W (133-0026)
C3	12	LED svít., ø800mm, 5760lm, 72W, 4000K, IP41, např. APLED LENS Tricolor R72W (133-0044)
N1	2	nouz. LED svít., optika ulička, 270lm, 3W/1,5h, IP40, autotest, např. APLED EMERGENCY COR
N3	10	nouz. LED svít. s piktogramem, dohled 26m, 210lm, 5W/1,5h, IP40, autotest, např. APLED EMERGENCY PIKTO selftest IS16

Pozn.:

- ELEKTROINSTALACE V RÁMCI PATRA NAPÁJENA Z ROZVÁDĚČE RS3
- ZÁSUVKU PRO ÚKLID (U DVEŘÍ) VE VÝŠCE 0,3m UMÍSTIT DO LINIE POD VYPÍNAČ
- NOUZOVÁ SVÍTIDLA PŘIPOJIT NA ODPOVÍDAJÍCÍ JISTIČ OKRUHU OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI
- PŘESNOU POLOHU PŘÍSTROJŮ KONZULTOVAT NA MÍSTĚ S UŽIVATELEM

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3/N/PE AC 400/230V/TN-C-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTÍCH TN,
ZVÝŠENÁ POSPOJENÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: B A U M I s.r.o., divize TEKATO
Sokolská 167, 471 24 MIMOŇ
IČO: 627 40 351

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	SCHVÁLIL:
Ing. Štekr	Ing. Jelínek	Ing. Jelínek

Sipr projekce elektro

MÍSTO STAVBY:	č.p. 97, 470 01 Sosnová u České Lípy		
INVESTOR:	SILNICE LK a.s., Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou		
PROJEKT:	Stavební úpravy objektu ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY	ZAK.Č.	21040
		DATUM	02/2022
	1000x297	STUPEŇ	DSP
ČÁST:	**Silnoproudá elektroinstalace**	MĚŘÍTKO	1:50
DOKUMENT:	**PŮDORYS 3.NP**	VÝKRES Č.	D.1.4.g 03

PARÉ