



LEGENDA PO	
N1.01 - I	Podlaží, číslo PÚ, stupeň požární bezpečnosti
— · — · —	Hranice požárního úseku
△ REI 30 DP1	Požadovaná požární odolnost stropu
R 30 DP1	Požadovaná požární odolnost sloupu nebo trámy
REI 30 DP1	Požadovaná požární odolnost nosné stěny
REW 30 DP1	Požadovaná požární odolnost obvodové stěny
EI 30 DP1	Požadovaná požární odolnost nenosné stěny
EW 15 DP3-C2	Požadovaná požární odolnost požárního uzávěru, samozavírače
PK	Kování s panikovou funkcí dle ČSN EN 179, ČSN EN 1125
⊙ D19-30m	Hydrant; půměr/délka hadice
△	Přenosný hasicí přístroj
→	Směr úniku
→	Únikový východ
— · — · —	Odstupová vzdálenost
●	Zařízení autonomní detekce a signalizace Autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14604
⚡	Zařízení akustického vyhlášení polachu
⊗	Nouzové osvětlení

PŮDORYS 1.NP

TABULKA MÍSTNOSTÍ V 1NP - NOVÝ NAVRHOVANÝ STAV

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	OSOB
1.01	VRÁTNICE	6,2	PVC	1
1.02	ZADVEŘÍ	7,9	KER. DLAŽBA	0
1.03	CHODBA + SCHODIŠTĚ	26,3	KER. DLAŽBA	0
1.04	UČEBNA 1	22,5	PVC	6
1.05	CHODBA	17,9	KER. DLAŽBA	0
1.06	GASTRO - VARNÁ A PŘÍPR.	34,5	KER. DLAŽBA	4
1.07	GASTRO - NÁDOBÍ SKLAD	21,5	KER. DLAŽBA	2
1.08	SKLAD POMŮCEK	10,3	KER. DLAŽBA	0
1.09	UČEBNA 3	100	KER. DLAŽBA	30
1.10	UMÝVÁRNA MUŽI	3,2	KER. DLAŽBA	0
1.11	PISOÁRY	5,3	KER. DLAŽBA	0
1.12	WC KABINA MUŽI	1,2	KER. DLAŽBA	0
1.13	WC KABINA MUŽI	1,2	KER. DLAŽBA	0
1.14	WC KABINA MUŽI	2,2	KER. DLAŽBA	0
1.15	UMÝVÁRNA ŽENY	5,0	KER. DLAŽBA	0
1.16	WC PŘEDSÍŇ ŽENY	9,1	KER. DLAŽBA	0
1.17	WC KABINA ŽENY	1,2	KER. DLAŽBA	0
1.18	WC KABINA ŽENY	1,2	KER. DLAŽBA	0
1.19	WC KABINA ŽENY	1,2	KER. DLAŽBA	0
1.20	UČEBNA 2	34	KER. DLAŽBA	11
1.21	TECHN. MÍSTNOST	16,3	KER. DLAŽBA	0

- Nová vyzdívka PORFIX 150 mm
- Nová vyzdívka PORFIX 100 mm

AKCE	Stavební úpravy objektu ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY na adrese č.p. 97, 470 01 Sosnová u České Lípy		
ZADAVATEL	Sílnice LK a.s. Čsl. armády 4805/824; 46605 Jablonec nad Nisou	PARÉ Č.	±0,000 = 258.600 m.n.m B.p.v.
MÍSTO STAVBY	Sosnová 97, 47001 Česká Lípa	DATUM	
STUPEŇ PD	DSP	DATUM	12/2021
REVIZE	01	DATUM	01/2022
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	B A U M I s.r.o., divize TEKATO; Ing. Kateřina Tokarová ČKAIT IČO: 62740351		
PROJEKTANT ČÁSTI PD	Ing. Aleš Housa, Strážník 808, 51301 Semily ČKAIT 0501228 IČO: 03316025		
ČÁST PROJEKTU	D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ		
OBJEKT	SO1 - Administrativní budova		
DÍL PROJEKTU	D.1.3.b - výkresová část		
PLÁN	PŮDORYS 1.NP	MĚŘITKO: 1 : 100	VÝKRES Č.: D.1.3.b02