

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP


Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	OSVĚTLENÍ (lx)
2.01	KANCELÁŘ ČSAD	500
2.02	CHODBA + SCHOŠITÉ	100
2.03	KANCELÁŘ ČSAD	500
2.04	KANCELÁŘ ČSAD	500
2.05	KANCELÁŘ SS LK	500
2.06	KUCHÝŇKA + TISK SS LK	300
2.07	UMÝVÁRNA ŽENY	200
2.08	WC ŽENY	200
2.09	UMÝVÁRNA ŽENY	200
2.10	KANCELÁŘ SS LK	500
2.11	KANCELÁŘ SS LK	500
2.12	KANCELÁŘ SS LK	500
2.13	KANCELÁŘ OPS2	500

2.14	KANCELÁŘ OPS1	500
2.15	KANCELÁŘ OPS3	500
2.16	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	200
2.17	WC VSTUP	200
2.18	DENNÍ MÍSTNOST ČSAD	300
2.19	ODPOČÍVÁRNA ČSAD	100
2.20	KANCELÁŘ ČSAD	500
2.21	UMÝVÁRNA MUŽI	200
2.22	SPRCHA ČSAD	200
2.23	WC KABÍNA MUŽI	200
2.24	WC KABÍNA MUŽI	200
2.25	WC KABÍNA MUŽI	200
2.26	WC KABÍNA ŽENY	200
2.27	WC KABÍNA ŽENY	200
2.28	CHODBA	100

LEGENDA SVÍTIDEL 2.NP

OZN.	KS	POPIS
A2	2	LED svítidlo, 1225x160mm, 4000lm, 36W, 4000K, IP20, např. APLED EEL (159-0050)
B	51	LED sv., 1200x300mm, 3800lm, 48W, 4000K, IP20, např. APLED QUADRA Long (135-0350)
C1	22	LED svítidlo, ø400mm, 1680lm, 24W, 4000K, IP41, např. APLED LENS 24W (133-0024)
C1N	3	dlito "C1" + nouz. modul 1 hod., např. APLED LENS 24W NM (133-0054)
C2	5	LED svítidlo, ø500mm, 2520lm, 36W, 4000K, IP41, např. APLED LENS 36W (133-0026)
C3	3	LED svít. ø800mm, 5760lm, 72W, 4000K, IP41, např. APLED LENS Tricolor R72W (133-0044)
N1	2	nouz. LED svít., optika ulička, 270lm, 3W/1.5h, IP40, autotest, např. APLED EMERGENCY COR
N3	11	nouz. LED svít. s pilotagem, dohled 26m, 210lm, 5W/1.5h, IP40, autotest, např. APLED EMERGENCY PIKTO selftest f316
VO	6	LED svítidlo venk. osvětlení, příruba, montáž na fasádu, optika ulice, 3102lm, 19W, 4000K, IP65, např. APLED FLEXIBO 19W 4000K ME STR

ČIDLO INTENZITY OSVĚTLENÍ, SPÍNÁ VO



**GENERÁLNÍ PROJEKTANT:** B A U M I s.r.o., divize TEKATO  
Sokolská 167, 471 24 MIMOŇ  
IČO: 627 40 351

VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	SCHVÁLIL:
Ing. Štekr	Ing. Jelinek	Ing. Jelinek

MÍSTO STAVBY:	č.p. 97, 470 01 Sosnová u České Lípy
INVESTOR:	SILNICE LK a.s., Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

PROJEKT:	Stavební úpravy objektu ADMINISTRATIVNÍ BUDOVOY	ZAK.Č.	21040	PARÉ
		DATUM	02/2022	
		STUPEŇ	DSP	
ČÁST:	Silnoproudá elektroinstalace	MĚŘÍTKO	1:50	
DOKUMENT:	PŮDORYS 2.NP	VÝKRES Č.	D.1.4-g 02	

LEGENDA:

- PÁTERNÍ KABELOVÁ TRASA, DRÁTĚNÝ ŽLAB 250/50mm, S PŘEPÁŽKOU
  - MONTÁŽ NA ŠROUBOVICE M8, PODVĚŠENÍ POD STROP
  - INSTALACE ŽLAB DVOUKOMOROVÝ KOPOS PK 120X55 D\_HD + SK 40X33\_S
  - ŽLAB UMÍSTIT DO UROVNĚ TĚSNĚ POD PARAPET, STÍNÍČKÍ KANÁL - DOLŮ
- ① = 1x ŽASUVKA LEGRAND MOSAIC ČERVENÁ + SVODIČ TR. D (S77141)  
2x ŽASUVKA LEGRAND MOSAIC ČERVENÁ (77141)  
1x ŽASUVKA LEGRAND MOSAIC BILÁ (77140)
- ② = 3x ŽASUVKA LEGRAND MOSAIC ČERVENÁ (77141)  
2x ŽASUVKA LEGRAND MOSAIC BILÁ (77140)
- ③ = 1x ŽASUVKA LEGRAND MOSAIC ČERVENÁ (77141)  
2x ŽASUVKA LEGRAND MOSAIC BILÁ (77140)
- ④ = 1x ŽASUVKA ABB SWING HNĚDÁ + SVODIČ TR. D  
2x ŽASUVKA ABB SWING HNĚDÁ  
1x ŽASUVKA ABB SWING ŠEDÁ  
1x DVOUZÁSUVKA DATOVÁ
- ⑤ UMÍSTĚNO V PODPARAPETNÍM ŽLABU  
⑥ OSAZENO VE ZDI VE SPOLEČNÉM PĚTIRÁMEČKU  
- PODLAH. BOX LEGRAND (0 880 70 + 0 880 73)  
- OSAZ. 1+2+1 ŽAS. LEGRAND MOSAIC ČERVENÁ A BILÁ + 2x DATA  
- PŘÍVOD VĚST DRÁŽKOU V PODLAŽE + KANÁL LEGRAND (0 896 69)  
A ZDI FLEXITRUBKOU 2x D40 DO PODHLEDU
- ⑦ ŽASUVKA JEDNONÁS. / DVOJNÁS. S OCHRANNÝM KOLÍKEM 16A, 250V, ABB SWING ŠEDÁ (ZT1)  
⑧ DTTO JEDNONÁS. SE SVODIČEM TR. D, ABB SWING HNĚDÁ
- HNĚDÁ A ČERVENÁ BARVA KRYTŮ ŽASUVEK ZNAČÍ POUŽITÍ PRO PC, ELEKTRONIKU APOD.  
Elx ♂ ♂ - SPÍNAČ R.1, R.5, ABB SWING ŠEDÁ
- ⊗ - POHYBOVÉ ČIDLO STROPNÍ, 360 STUPŇŮ, INTERIEROVÉ
- ZTI ≠ - NAPÁJECÍ BOD ZDRAVOTECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (BOJLER)
- Elx ♂ - VÝVOD 230V; Z-ZÁMEK, PIS-PISOÁR
- ⊕ - PODHLEDOVÝ VENTILÁTOR, SPÍNÁNÍ S OSVĚTLENÍM DANÉ MÍSTNOSTI, DOD. ZTI
- — — - HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- — — - VESKÉRE PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY JE NUTNÉ POŽÁRNĚ UTĚSNIT EI60

POZN.:

- ELEKTROINSTALACE V RÁMCÍ PATRA NAPÁJENA Z ROZVÁDĚČE RS2
- ŽASUVKA PRO ÚKLID (U DVEŘÍ) VE VÝŠCE 0,3m UMÍSTIT DO LINIE POD VYPÍNAČ
- NOUZOVÁ SVÍTIDLA PŘIPOJIT NA ODPOVÍDAJÍCÍ JISTIČ OKRUHU OSVĚTLENÍ MÍSTNOSTI
- PŘESNOU POLOHU PŘÍSTROJŮ KONZULTOVAT NA MÍSTĚ S UŽIVATELEM
- UMÍSTĚNÍ ŽASUVEK V KUCHYŇCE UPRAVIT NA MÍSTĚ DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE
- \*1) ŽASUVKU UMÍSTIT POD PRACOVNÍ PLOCHU (PRO LEDNICI)
- \*2) ŽASUVKU UMÍSTIT POD PRACOVNÍ PLOCHU (PRO MYČKU)
- \*3) ŽASUVKU UMÍSTIT DO POLICE V KUCH. LINCE (PRO MIKROVLNNOU TROUBU)

PROVOZNÍ NAPĚTÍ: 3N/PE AC 400/230V/TN-C-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE V SÍTĚCH TN,  
ZVÝŠENÁ POSPOJENÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

