



Váš list číslo/zo dňa: 391362/2021/20.09.2021
Naše číslo: 16333/2021/
Vybavuje: Peter Bega
E-mail: bega_peter@vsdas.sk
Miesto/Dátum: PP/28.09.2021

Daniel Urbanovič

**Braváčovo 81
976 64 Beňuš**

Vec: Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii

Názov stavby: Materská škôlka Svit, Preložka rozvodnej istiacej skrine R0549-005076

Odborné miesto:

Vážený žiadateľ.

Našej spoločnosti bola predložená na posúdenie projektová dokumentácia nižšie uvedenej stavby:

Identifikačné údaje:

- a) Názov stavby: Materská škôlka Svit - Preložka rozvodnej istiacej skrine R0549-005076
- b) Žiadateľ (investor): Mesto Svit
- c) Miesto stavby: Svit, ul. Mierová, parc.č.229/15, k.ú. Svit
- d) Zodpovedný projektant: Daniel Urbanovič Ing.
- e) Stupeň projektovej dokumentácie: Projekt pre stavebné konanie
- f) Stavebný objekt: SO 4.2.2. Rekonštrukcia prípojky NN

Popis technického riešenia:

Projektová dokumentácia rieši preložku rozvodnej istiacej skrine R0549-005076 a zrušenia časti podzemného NN vedenia z dôvodu kolízie s výstavby plánovaných objektov pešej komunikácie, ihriska a parkoviska Juh.

Projektované kapacity:

Napájanie existujúci stav- Existujúci objekt materskej škôlky je pripojený na existujúci verejný distribučný rozvod NN. Kabeláž je vedená v zemi (2x AYKY 240x3+120). Na objekte sa nachádza existujúce skriňa verejného distribučného rozvodu R0549-005076. Z tejto skrine je napájaný objekt materskej škôlky.

Návrh riešenia- Existujúca prípojka bude rekonštruovaná, skriňa R0549-005076 bude preložená. V mieste odbočenie existujúcej prípojky NN Príjazd Ul. Štúrova budú existujúce zemné káblové vedenia 2x AYKY3x240+120 skrátené a zaústené do novej samostatne stojacej skrine R0549-005076. Od skrine R0549-005076 budú existujúce vedenia demontované a nahradené novými vedeniami 2x NAYY3x240+120 zo zmenenou trasou zo zaústením na miesto pôvodnej skrine R0549-005076 na fasáde objektu. Na pôvodné miesto bude inštalovaný nový elektromerový rozvádzač RE. Existujúca maximálna rezervovaná kapacita ostane bez zmeny 100A. Hlavný istič bude vybavený vypínačou cievkou ovládanou tlačidlom CENTRAL STOP podľa požiadaviek požiarnej ochrany. Z elektromerového rozvádzača RE bude napájaný káblom 1-CXKE-R 5x120 hlavný rozvádzač objektu RH. Ostatný rozvod bude napájaný z rozvádzača RH. Káble budú uložené v samostatnej ryhe vedúcej k objektu. Spoločne bude vedený aj FeZn30x4 uložený na dne výkopu na prepojenie uzemňovacích sústav.

Vyjadrenie

S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme s pripomienkami a

Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • **Poruchová linka VSD:** 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997
Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA



nasledujúcimi podmienkami:

Pripomienky:

- súhlasíme s technickým riešením a to, že preložka bude spočívať v preložení skrine SR a jej výmenou za SR6 (vo vyjadrení bol návrh, napr. odklonenie trasy)
- stavebný objekt "Odborné elektrické zariadenie bude riešené samostatnou PD. Pre stanovenie podmienok rekonštrukcie je potrebné predložiť žiadosť, na základe ktorej budú stanovené podmienky rekonštrukcie OEZ. Rekonštrukcia OEZ bude súčasne riešená s preložkou.
- istenie elektrickej prípojky v novej SR6 bude zabezpečené poistkami 2x3x125A nie 2x 3x200

Predložená PD je vypracovaná v súlade so stanoviskom VSD, a.s. (č. NPP/10523/2021, zo dňa Košice / 13.09.2021) k žiadosti o preložku.

1. Preložky elektroenergetických rozvodných zariadení upravuje Zákon č. 251/2012 Z.z.:

§45 Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia

(1) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia v zmysle tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.

(2) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba.

Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.

Majetkové rozhranie po zrealizovaní preložky: technik rozpíše majetkové rozhranie VSD - Investor, resp. VSD - Investor - tretia strana.

2. V zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov si spoločnosť VSD ako vlastník a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo realizovať preložky elektroenergetických zariadení (EZ) vo svojom vlastníctve.

Medzi spoločnosťou VSD a žiadateľom o preložku bude uzatvorená príslušná zmluva o realizácii preložky EZ. Náklady súvisiace s preložkou uhradza žiadateľ o preložku.

3. Žiadateľ je povinný:

- dať vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu preložky (v prípade potreby, dať ju odsúhlasiť oprávnenou organizáciou)
- zabezpečiť úplný inžiniering stavby, t.j.:

Platné vyjadrenia dotknutých orgánov, osôb a správcov podzemných inžinierskych sietí

Právoplatné stavebné povolenie

Geometrický plán na zameranie rozsahu vecného bremena, resp. na odčlenenie pozemku pod kioskovou transformačnou stanicou

Zmluvu o zriadení vecného bremena, resp. kúpnu zmluvu

Vyjadrenie oprávnenej organizácie k projektu (TI)

- vybaviť povolenie na predčasné užívanie stavby
- geodeticky vytýčiť stavbu, podľa geometrického plánu na vecné bremená

4. Po realizácii stavby (preložky) je následne potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť:

- odbornú prehliadku a odbornú skúšku, ak sa jedná o zariadenie VN aj úradnú skúšku
- odovzdať všetku dokumentáciu k preložke VSD, a.s.
- uhradiť faktúru za vyhotovenie diela (preložky) v zmysle uvedenej zmluvy

5. Zmluvné podmienky pre realizáciu preložky je potrebné dojednať na oddelení Siet'ový inžiniering

Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • **Poruchová linka VSD:** 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997
Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA



oblasť Poprad, kontaktná osoba Ing. Kurpaš, tel. 055/610 2229, kurpas_daniel@vsdas.sk

6. Pred realizáciou stavby žiadame zvoliť odovzdanie staveniska a po zrealizovaní stavby technickú obhliadku.

7. Pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia (ktoré je v správe a majetku PDS) žiadame použiť výlučne typy zariadení schválené v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.“, ktorý je zverejnený na našom webovom sídle www.vsds.sk, resp. na požiadanie poskytne VSD, a.s., úsek Asset manažment, odbor Štandardizácia, kontakt: standardizacia@vsds.sk.

8. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

9. Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.

10. Križovatky a súběhy navrhovaných el. rozvodov s ostatnými inžinierskymi sieťami riešiť v zmysle STN 76 6005.

11. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.

12. Za správnosť, úplnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektovej dokumentácie je zodpovedný projektant.

Vyjadrenie platí jeden rok, pričom aj pred uplynutím tejto lehoty stráca platnosť v prípade zmeny údajov, na základe ktorých bolo vydané. O predĺženie platnosti vyjadrenia je možné písomne požiadať pred uplynutím doby jeho platnosti.

S pozdravom

Ing. Vladimír Petruľák
vedúci technik - rozvoj distribučnej sústavy VN a
NN

Peter Bega
technik VN a NN - rozvoj distribučnej sústavy

Kontakty

Zákaznícka linka VSD: 0850 123 312 • info@vsds.sk • www.vsds.sk • **Poruchová linka VSD:** 0800 123 332

Adresa pre písomný kontakt: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, Slovenská republika

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka 1411/V, IČO: 36 599 361, DIČ: 2022082997, IČ DPH: SK2022082997
Bankové spojenie: Citibank Europe plc., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108, BIC: CITI SK BA