




DETAIL A- PÔDORYS VETVY JUH
M 1:50

PÔDORYS VEDENIA NOVÉHO ROZVODU V PRÍZEMÍ OBJEKTU
M 1:300

DETAIL B- PÔDORYS VETVY SEVER
M 1:50



LEGENDA POTRUBÍ

—	VYKUROVACIA VODA UK, PRÍVOD- NOVÝ ROZVOD
—	VYKUROVACIA VODA UK, SPIATOČKA- NOVÝ ROZVOD
—	VYKUROVACIA VODA UK, PRÍVOD- PÔVODNÝ ROZVOD
—	VYKUROVACIA VODA UK, SPIATOČKA- PÔVODNÝ ROZVOD
—	VYKUROVACIA VODA VZT, PRÍVOD- PÔVODNÝ ROZVOD
—	VYKUROVACIA VODA VZT, SPIATOČKA- PÔVODNÝ ROZVOD
35x1,5	ROZMER POTRUBIA, IVAR.C - STEEL (Z VONK. POZINK)
DN50	ROZMER PÔVODNÉHO OCELOVÉHO POTRUBIA


LEGENDA ARMATÚR

GK	- GULOVÝ VENTIL ZÁVITOVÝ PRIAMY
VV	- VYVAŽOVACÍ VENTIL
RTD	- REGULÁTOR TLAKOVEJ DIFERENCIE
VK	- VYPÚŠŤACÍ KOHŤ
OV	- ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

POZNÁMKY:

- ROZVODY VYKUROVANIA REALIZOVAŤ PO MONTÁŽI CHRBTOVÝCH ROZVODOV VZDUCHOTECHNIKY
- ODVZDUŠŇOVACIE VENTILY OSADIŤ VŽDY NA NAJvyššOM MIESTE PRÍSLUŠNÉHO POTRUBIA RESP. ZARIADENIA.
- VYPÚŠŤACIE KOHŤY UMIESTNIŤ PODĽA SKUT. VYHOTOVENIA POTRUBÍ V STROJ. NA NAJNÍŽŠIE MIESTO JEDNOTLIVÝCH OKRUHOV.
- POTRUBIE VEDENÉ VOĽNE TEPELNE IZOLOVAŤ TUBULITOM DG HRúbKY 30 mm
- UKOTVENIE POTRUBÍ RIEŠIŤ PRIAMO NA STAVBE.
- TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU DOKUMENTÁCIE.
- PRI REALIZÁCII SA RIADIŤ MONTÁŽNYMI PREDPISMI VÝROBCU A PREDPISY DODRŽIAVAŤ.
- VŠETKY UVEDENÉ ZARIADENIA, POTRUBNÉ ČASTI, ARMATÚRY, ATD...TVORIACE VYKUROVACÍ SYSTÉM SÚ NAVRHNUTÉ AKO FUNKČNÝ CELOK. ZA FUNKČNOSŤ NAVRHNUTÉHO SYSTÉMU ZODPOVEDÁ PROJEKTANT A ZHOTOVITEĽ. SÚČASTI VYKUROVACIEHO SYSTÉMU MÔŽU BYŤ NAHRADENÉ LEN TECHNICKÝM EKIVALENTOM. PRED ZÁMENOU DOPORUČUJEME KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA, ODKONZULTOVAŤ PLÁNOVANÉ ZÁMENY A POŽIADAŤ O SÚHLASNÉ STANOVISKO.

ORIENTAČNÝ NÁHĽAD



POPIS ZMENY	YKONAL	PODPIS	SCHVÁLIL	PODPIS	DÁTUM	INDEX
VYPRACOVAL:	Ing. PÓVODA J.					
ZODP.PROJEKTANT:	Ing. ČIMBORA J.					
HLAVNÝ PROJEKTANT:						
INVESTOR:	SPRÁVA ŠPORTOVÝCH ZARIADENÍ LEVICE					
NÁZOV AKCIE:	ZIMNÝ ŠTADIÓN LEVICE - PRÍSTAVBA	DÁTUM:	12/2020	SADA:		
	ŠATNÍ, BUFETU A KANCELÁRIÍ	ZÁKAZKA č.:	EGL-2020/12			
MIESTO STAVBY:	ul. Ľ. PODJAVORINSKEJ 21, LEVICE	STUPEŇ:	R.P.			
OBJEKT:	ZIMNÝ ŠTADIÓN	POČET A4:	6			
PROFESIA:	VYKUROVANIE	MIERKA:	1:50, 1:300			
NÁZOV VÝKRESU:	PÔDORYS DOPOJENIA NA EXISTUJÚCE VETVY	ČÍSLO VÝKRESU:	UK - 04			

Tento dokument je duševným vlastníctvom autora Ing.Jaroslav Čimbora-ENERGLINE. Bez písomného súhlasu vlastníka nesmie byť rozmnožovaný, publikovaný alebo ďalej rozširovaný.
This document is the property of author Ing.Jaroslav Čimbora-ENERGLINE and may not be used, reproduced and exhibit, without the written consent of the owner.