


Vývod FA4 je možné zapojiť aj ako v existujúcom stave - jednofázovo.

RE - elektromerový rozvádzač pre priame meranie pre jedného odberteľa
RVO - rozvádzač s atypickou náplňou
plastové piliere s osadením do zeme, 690V/400A, Ik"=10kA, IP 65

				Číslo súpravy
Č. zmeny	Zdôvodnenie zmeny	Dátum	Podpis	

Stavba	<h1>Modernizácia verejného osvetlenia na trasách linky MHD</h1>		Valbek  Prodex Valbek&Prodex, spol. s r.o. Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava Stredisko Košice, ul. Rozvojová 2, 040 11 Košice
Hlavný inžinier projektu Ing. Jana Luteránová	Zodpovedný projektant PS/ISO Ing. Jana Luteránová	Navrhov. vypracoval Ing. Jana Luteránová	Kontroloval Ing. Pavol Petrusánky
Počet listov 5A4	Mierka -	Stupeň PD projekt	Dátum 11.2021
Objekt / súbor <h2>MČ Košice - Myslava, ulica Myslavská</h2>			Číslo zákazky zhotoviteľa <h3>21KE23001</h3>
			Etapa / UČS -
			Časť dokumentácie -
Názov prílohy Schéma rozváždačov RE+RVO Myslavská 0			Číslo prílohy 3