



POZNÁMKA:

Charakteristiku ističov FA1 až FA3 upresniť podľa existujúceho istenia.

3PEN AC 50Hz 400/230V TN-C
3PEN/3NPE AC 50Hz 400/230V TN-C-S
2 DC 12-24V

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000 4-41:
Ochranné opatrenie:
- samočinným odpojením napájania, čl. 411

RE+RVO

RE - elektromerový rozvádzač pre priame meranie pre jedného odberteľa
RVO - rozvádzač s atypickou náplňou
plastové piliere s osadením do zeme, 690V/400A, Ik=10kA, IP 65

				Číslo súpravy
Č. zmeny	Zdôvodnenie zmeny	Dátum	Podpis	

Stavba			Valbek & Prodex Valbek&Prodex, spol. s r.o. Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava Stredisko Košice, ul. Rozvojová 2, 040 11 Košice	
Modernizácia verejného osvetlenia na trasách linky MHD				
Hlavný inžinier projektu Ing. Jana Luteránová	Zodpovedný projektant PS/ISO Ing. Jana Luteránová	Navrhovateľ Ing. Jana Luteránová	Kontroloval Ing. Pavol Petrusanský	
Počet listov 5A4	Mierka	Stupeň PD projekt	Dátum 11.2021	
Objekt / súbor			Číslo zákazky zhotoviteľa 21KE23001	
MČ Košice - Myslava, ulica Myslavská			Etapa / UČS -	
			Časť dokumentácie -	
			Číslo prílohy 4	
Názov prílohy			Schéma rozvádzačov RE+RVO Za priekopou 57	