

Otázka č. 2:

V Projektovej dokumentácii, časť Technická dokumentácia - ELI sa v časti 3.2 Popis elektroinštalácie uvádza nasledovné: "Silnopráúdová elektroinštalácia pre napojenie zásuvkových obvodov je napojená vodičmi N2XH-J 3x2,5." Jedná sa o trojžilový nehorľavý kábel, nie vodič a uvádza sa aj v časti Podrobnosti o rozvádzačoch a ich vývodoch - pre napojenie zásuvkových obvodov. Rovnako vo výkresoch č. 02, 04, 06, 08, 10 a 12 a v schémach rozvádzačov sa uvádza, že "napojenie zásuvkových obvodov bude zrealizované pomocou vodičov N2XH-J 3x2,5/5x2,5. V predloženom výkaze výmer sa však kábel N2XH-J 3x2,5 ani 5x2,5 nenachádzajú. Žiadame o vysvetlenie týchto skutočností, resp. zosúladenie predloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer, tak aby bolo možné spracovať cenovú ponuku. Zároveň chceme upozorniť, že v Technickej správe, časť 3.1 Rozvádzač sa uvádza: "Výzbroj rozvádzačov vid'. výkresy E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22." V predloženej projektovej dokumentácii sa však nenachádza výkres E22. Bez schémy rozvádzača nie je možné stanoviť jeho cenu. Žiadame o doplnenie schémy.

V predloženom výkaze výmer sa nachádza kábel N2XH 3x2,5 ako materiál, ale prislúchajúca montážna položka je za vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 2,5, nie za montáž trojžilového kábla N2XH 3x2,5. V montážnych cenách týchto položiek je podstatný rozdiel, z tohto dôvodu žiadame o vysvetlenie, resp. zosúladenie položiek. Tiež žiadame doplnenie výkresu E22 - schéma rozvádzača.

Odpoveď č. 2:

Výkres č. 22 nie je súčasťou predmetnej projektovej dokumentácie a v technickej správe je uvedený chybné.

Čo sa týka zosúladenia materiálových a montážnych položiek, verejný obstarávateľ má za to, že uchádzač pri oceňovaní predmetu zákazky dokáže rozpoznať zjavné nezrovnalosti a na základe svojich odborných vedomostí dokáže oceniť predmet zákazky správne a v zmysle skutočne vykonávaných prác. Aby však bola zabezpečená porovnateľnosť ponúk, žiadame záujemcov, aby všetky montážne položky ocenili v súlade s prislúchajúcimi materiálovými položkami. Pripomíname, že akýkoľvek zásah do rozpočtu možný nie je a uvedené je potrebné premietnuť výlučne do ceny predmetnej montážnej položky.