DETAIL 3.NP - TRASA V31A A V31B:



TRASA V31 - DETAIL:



POZN.: ROZVOD VEDEN NAD PODHLEDEM, ODBOČKY Ø100 UKONČENY TALÍŘ. VENTILY – NA PODHLEDU
NAPOJENÍ TAL. VENTILŮ NA POTRUBÍ I POMOCÍ OHEBNÝCH HADIC Ø100

N

POZN.: ROZVODY ODVODU VZDUCHU (V M.Č. 302 AŽ 306) VEDEN NAD PODHLEDEM, ODBOČKY UKONČENY TALÍŘ. VENTILY – NA PODHLEDU
NAPOJENÍ TAL. VENTILŮ U TRASY V31A NA POTRUBÍ I POMOCÍ OHEBNÝCH HADIC Ø100
NAPOJENÍ TAL. VENTILŮ Ø160 U TRASY V31B NA PEVNÉ POTRUBÍ (VODOTĚSNÉ)
PLASTOVÁ MŘÍŽKA 200x125 POZ. 31B.11.2 – UMÍSTĚNA DO SDK PŘÍČKY NAD PROSKLENÍM SPRCHY – CO NEJNÍŽ

ÚPRAVA PD 2018

PROJEKTANT	VED. PROFESE	VED. ZAKÁZKY	MĚŘÍTKO	POČ. A4 2	SVAZEK
Ing. PEŇÁZ	Ing. PEŇÁZ	Ing. KOTSCH	1:50	DATUM 10/2016	
			STUPEŇ DPS		

ODBĚRATEL	Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
STAVBA	Sociální služby Šternberk - Domov Opavská OBJEKT "SO 01"
ČÁST	D.1.4.c ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
OBSAH VÝKRESU	DETAILY - TRASA V31A A V31B - PŮDORYSY

projektování
investorská činnost
inženýrská činnost
poradenská činnost
supring spol. s r. o.
787 01 Šumperk, Jesenická 65
tel. +420 583 280704 fax +420 583 214906
e-mail: supring@supring.cz

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
16 - 024	VZ 26
ARCHIVNÍ ČÍSLO	
SG - 3 - 1456	