


OPAVSKÁ č.2



- N201
CHODBA
SCHODIŠTĚ

1000x
BA3

500x
- N202
OKLID

1000x
A02

NA ZEM
- N203
CENTRALNÍ
KOUPELNA

INSTALACE DLE
ČSN 35 2000-7-701 ed.2

2000x
- N204
PŘEDSÍN

1000x
BA3
- N205
WC
KOUPELNA

INSTALACE DLE
ČSN 35 2000-7-701 ed.2

2000x
- N206
POKOU Č.7

INSTALACE DLE
ČSN 35 2000-7-710

1000x
- N207
SPOLEČENSKÝ
PROSTOR

ČSN 35 2000-7-701

2000x
BA3
- N208
WC
KOUPELNA

INSTALACE DLE
ČSN 35 2000-7-701 ed.2

2000x
- N209
POKOU Č.8

INSTALACE DLE
ČSN 35 2000-7-710

1000x
- N210
POKOU Č.9

INSTALACE DLE
ČSN 35 2000-7-710

1000x
- N211
POKOU Č.10

INSTALACE DLE
ČSN 35 2000-7-710

1000x
- 500x

500x

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN ~ 50Hz 400/230V SÍŤ TN–C–S
OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍŤI TN,
CHRANIČI A DOPLNJÚJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

ÚPRAVA PD 2018			
VYPRACOVAL	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY
ING. JAN MANEK	ING. JAN MANEK		
OBEC: ŠTERNBERK		KRAJ: OLOMOUCKÝ	
INVESTOR: MĚSTO ŠTERNBERK, HORNÍ NÁMĚSTÍ 16,785 01 ŠTERNBERK		E-MAIL: monek@unieko.cz	
STAVBA:		FORMÁT 510x420	
SOCIALNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK – DOMOV OPAVSKÁ		DATUM	12.2016
		STUPEŇ	PROVADEČI PROJEKT
		ARCH.ČÍSLO	161027
OBJEKT:		ZAK.ČÍSLO	ÚE-161027.D.1.4.g.04
PROFESE: D.1.4.g – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
OBSAH VÝKRESU:		1:75	04