POTRUBÍ V PŮDNÍM PROSTORU BUDOU TEPELNĚ IZOLOVANÁ
PŘÍPADNÉ ODSKOKY V PŮDNÍM PROSTORU BUDOU ZHOTOVENY NA MONTÁŽI DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY (UMÍSTĚNÍ KROVŮ A ŠACHET) A MOŽNOSTI UMÍSTĚNÍ HLAVIC V KRYTINĚ
V NEJNIŽŠÍCH MÍSTECH SVISLÝCH ROZVODŮ (V ŠACHTÁCH) POTRUBÍ UKONČENO DNEM S NÁSTAVCEM PRO UCHYCENÍ HADICE DN10 – PRO ODVOD KONDENZÁTU
O.K. – MÍSTA NAPOJENÍ ODVODU KONDENZÁTU, NÁSTAVEC DN10
ODTAHOVÁ POTRUBÍ, VEDENÁ V ŠACHTÁCH BUDOU TEPELNĚ IZOLOVÁNA.
PŘÍPADNÉ ODSKOKY POTRUBÍ V ŠACHTÁCH BUDOU UZPŮSOBENY PROVEDENÍ STAVBY A POTRUBÍ ZDRAVOTECHNIKY
POTRUBÍ V ŠACHTÁCH U POKOJŮ BUDOU V DANÉM ÚSEKU PROTIPOŽÁRNĚ IZOLOVÁNA – POŽ. IZOLACE TLOUŠŤKY 40 mm (POŽ. ODOLNOST 30 min)
POTRUBÍ PŘÍVODU VZDUCHU TRASY V1 BUDE PROTIPOŽÁRNĚ A TEPELNĚ IZOLOVÁNO
POTRUBÍ PŘÍVODU VZDUCHU TRASY V39 A V40 (VĚTRÁNÍ CHÚC) BUDE IZOLOVÁNO

POTRUBÍ SK. I, POZINK, VODOTĚSNÉ, KONCOVÉ POTRUBÍ POD STŘECHOU V ODSTUPU STŘECHY
** – POTRUBÍ ZHOTOVENO NA MONTÁŽI
* – POTRUBÍ S PŘÍDAVKEM, POPŘ. VOLNÁ PŘÍRUBA

POTRUBÍ V ŠACHTÁCH NUTNO KOORDINOVAT S DOD. ZDRAVOTECHNIKY
POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKY A KANALIZACE ZHOTOVIT PŘED MONTÁŽÍ OSTATNÍCH ROZVODŮ (VODA)
ODSKOKY POTRUBÍ V PODHLEDECH BUDOU DLE POTŘEBY UPRAVENY

SOUSEDNÍ OBJEKT

ÚPRAVA PD 2018

PROJEKTANT	VED. PROFESE	VED. ZAKÁZKY	MĚŘÍTKO 1:50	POČ. AA 11 / SVAZEK
Ing. PEŇÁZ	Ing. PEŇÁZ	Ing. KOTSCH	DATUM 10/2016	
			STUPEŇ DPS	
ODBĚRATEL: Město Štemberk, Horní náměstí 16, 785 01 Štemberk			■ dodavatel ■ investorská činnost ■ inženýrská činnost ■ projektová činnost	SPRING spol. s r.o. Jiří Ctrt, Šumperk, Zemědělská 8a tel. +420 583 250704 fax +420 583 214864 e-mail: kvartet@spring.cz
STAVBA: Sociální služby Štemberk - Domov Opavská OBJEKT "SO 01"				
ČÁST: D.1.4.c ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 16 - 024	ČÍSLO VÝKRESU VZ 02
OBSAH VÝKRESU: DISPOZICE - PŮDORYS 1.PP			ARCHIVNÍ ČÍSLO SG - 3 - 1432	