



OPAVSKÁ č.4

MEZI ROZVODY, KTERÉ PROCHÁZÍ DO PŮDNÍHO PROSTORU, A JEJICHŽ SOUČTOVÁ PLOCHA JE NAD 400 cm^2 , VŽDY

MEZERA MEZI KRAJI POTRUBÍ MIN. 550 MM

POKUD TO NENÍ MOŽNÉ, DOPLNĚNO V POTŘEBNÉM ÚSEKU PROTIPOŽÁRNÍ IZOLACÍ (U TRASY V6)

PROJEKTANT	VED. PROFESE	VED. ZAKÁZKY	MĚŘITKO	POČ. A4	2	SVAZEK
Ing. PEŇÁZ	Ing. PEŇÁZ	Ing. KOTSCH	1:100	DATUM	10/2016	
			STUPEŇ DPS			
ODBĚRATEL			Město Šternberk, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk			<div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div></div></div></div></div><div><div>supring</div><div>spol. s r. o.</div><div>787 01 Šumperk, Jesenická 65</div><div>tel. +420 583 280704 fax +420 583 214906</div><div>e-mail: supring@supring.cz</div></div></div>
STAVBA			Sociální služby Šternberk - Domov Opavská OBJEKT "SO 01"			
ČÁST	D.1.4.c ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 16 - 024		ČÍSLO VÝKRESU	
OBSAH VÝKRESU			ARCHIVNÍ ČÍSLO SG - 3 - 1437		VZ 07	
DISPOZICE - PŮDORYS PŮDY						