

**NÁZEV AKCE:** Kolumbárium Šternberk  
na parcele č. 2534/1, katastrální území Šternberk

**INVESTOR:** Město Šternberk  
Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk

**STUPEŇ:** Stavební řízení

## POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ



**PROJEKTANT:** Ing. Vítězslav MALINA  
Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb  
ČKAIT – 1005098

**ADRESA:** Ublo 130, 763 12 Vizovice

**TEL.:** 604 777 127

**E-MAIL:** [malina.v@seznam.cz](mailto:malina.v@seznam.cz)

**IČO:** 73741876

**DATUM:** Květen 2018

### **Popis**

Předmětem projektu je stavba kolumbária ve Šternberku.

Tato stavba bude sloužit pro uložení urn s ostatky zemřelých.

Jedná se o objekt zděný z keramických tvarovek s železobetonovým zastřešením.

Jedná se pouze o police s urnami s ostatky zemřelých, nejedná se o uzavřený objekt.

### **Seznam použitých podkladů**

Posouzení požární ochrany je provedeno podle:

- ČSN 73 0802

- Nevýrobní objekty;

- Vyhl. MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů;

- Vyhl. MV č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů;

Projekt stavební části zpracovaný Ing. Arch. Blankou Zlámalovou (ČKA 1708) v dubnu 2018.

Další související normy a předpisy.

### **Požárně bezpečnostní řešení:**

Z hlediska požární ochrany se jedná o objekt bez požárního rizika (konstrukce druhu DP1, ukládání pouze urn s ostatky zemřelých), řešený podle ČSN 730802.

Vzhledem k charakteru a tvaru objektu není dále z hlediska požární ochrany nutné řešit požární odolnost stavebních konstrukcí, evakuaci osob, odstupové vzdálenosti ani další požadavky.

### **Závěr:**

Navržené kolumbárium nepředstavuje z hlediska požární ochrany riziko vzniku požáru, ani riziko ohrožení osob vlivem požáru.