SITUÁCIA M 1:200



LEGENDA:

- EXISTUJÚCI VEREJNÝ VODOVOD
- EXISTUJÚCA VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
- NAVRHOVANÁ VODOVODNÁ PRÍPOJKA PE D32, SDR11, PN16
- NAVRHOVANÝ ROZVOD VODY NA PARCELE INVESTORA HDPE D32 (32×3mm)
- NAVRHOVANÁ PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE Z PVC DN150
- NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA V ZEMI Z PVC HRUBOSTENNÝCH RÚR
- NAVRHOVANÁ DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA V ZEMI Z PVC HRUBOSTENNÝCH RÚR
- HRANICA POZEMKU
- VŠ — NAVRHOVANÁ VODOMERNÁ ŠACHTA BETÓNOVÁ, ROZMERY: 1500x1200x2000mm, OCEĽOVÝ POKLOP 600x600mm
- RŠ — NAVRHOVANÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÁ REVÍZNA ŠACHTA Z PVC, DN400, LIATINOVÝ POKLOP DN400, B125
- FŠ — NAVRHOVANÁ FILTRAČNÁ ŠACHTA Z PVC, DN400, LIATINOVÝ POKLOP DN400, A15
- VZ — NAVRHOVANÉ VSAKOVACIE ZARIADENIE Z BLOKOV EKODREN DRENBLOK DB60, 2×8ks: ŠxDLxV: 1,2x4,8x0,6m

POZNÁMKY

TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.

PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY — **ZDRAVOTECHNIKA**

H.I.P. :	Ing.arch.Jozef MELIŠEK
Zodpovedný projektant :	Ing.arch.Jozef MELIŠEK
Projektant ZT :	Ing. Bálint LANCZ
Investor :	OBEC JELKA, Mierová 995/17, 925 23 Jelka
Názov stavby :	KOMUNITNÉ CENTRUM JELKA
Objekt :	NOVOSTAVBA
Miesto stavby :	925 23 JELKA, KAT. ÚZ. JELKA, P.Č. 1174/38, 1174/41
Obsah :	SITUÁCIA

ING. BÁLINT LANCZ
PROJEKTANT TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV
TEL. : 0915 042 546
E-MAIL : LANCZBALINT@GMAIL.COM

Dátum :	03/2019	Stupeň :	P.R.S.
Zák. č. :	2019/08	Formát :	6xA4
Číslo výkresu :	ZT01	Mierka	1:200